Scheda Tecnica Prodotto

GW90986


ReStart



Descrizione	Dispositivo di riarmo automatico
Sigla	ReStart Rm PRO 4P
Adatto per	Int.magnetotermici diff.MDC - 1P+N/2P/4P - 30 mA
Tensione nominale	AC 230 V
Corrente nominale	6 - 10 - 13 - 16 - 20 -25 - 32 A
N. moduli	3
Norma di riferimento	IEC EN 63024
Frequenza nominale (Hz)	50 Hz

Sistema di distribuzione	TT - TN-S	Resistenza nominale verso terra di non funzionamento Rdo	8kΩ
Tensione di isolamento (Ui)	500 V	Resistenza nominale verso terra di funzionamento Rd	16 kΩ
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	4 kV	Frequenza massima di manovra	30 man/h
Categoria di sovratensione	III	Numero di manovre meccaniche	4000
Tensione di prova di rigidità dielettrica verso massa	2500 Vac per 1 minuto	Tipo di protezione differenziale	AC - A - A[IR]
Corrente differenziale nominale	30 mA	Temperatura di impiego	-25 +60 °C
Temperatura di stoccaggio	-40°C ÷ +70°C	Tipo contatti	Photomos (privo di potenziale)
Tensione di funzionamento	5-230 V ac/dc	Corrente di funzionamento	0,6mA (min)-100mA cosφ=1 (max)
Frequenza di funzionamento	50 Hz	Categoria di utilizzo	AC12
Modalità di funzionamento	NA/NC/NA con funzione di segnalazione posizione maniglia	Coppia nominale di serraggio	0,4 Nm
Sezione morsetti	≤ 2,5 mm²	Richiusura automatica per scatto intempestivo	Sì
Controllo presenza guasto a terra	Sì	Controllo continuo impianto	Sì
Accessoriabile con	Contatto ausiliario GWD0951 - Modulo BUS RS485 GW90992	Codice Electrocod	1413

DIMENSIONALE



MARCHI/APPROVAZIONI

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Polifin S.p.A

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
aggiornamento del 30/10/2026

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero titolo informativo.
Potranno essere modificati in ogni momento.