

# Product Data Sheet

## GWD4817P

90 ReStart-serie

Toestellen voor automatische herinschakeling



Omschrijving Toestel voor automatische herinschakeling

Code ResStart Rd PRO 2P

Coupled with GWD4817

Nominale spanning AC 230 V

Nominale stroom 25 A

Aantal modules 3

Standaard EN 50557

Nominale frequentie (Hz) 50 - 60 Hz

|  |  |  |             |
|--|--|--|-------------|
| Distributiesysteem   | TT - TN-S  | Nominale niet-bedrijfsweerstand tussen stroomvoerende onderdelen en aarding (R <sub>do</sub> ) | 8 k?        |
| Isolatiespanning (U <sub>i</sub> )   | 500 V  | Nominale bedrijfsweerstand tussen stroomvoerende onderdelen en aarding (R <sub>d</sub> )       | 16 k?       |
| Nominale stoot-houdspanning (U <sub>imp</sub> )  | 4 kV   | Maximale bedrijfsfrequentie  | 30 schak./h |
| Overspannings-categorie  | III  | Mechanische weerstand  | 4000        |
| Spanning tussen pool en aarding bij diëlektrische-sterktest 2500 V AC gedurende 1 minuut |  | Type aardlekbeveiliging  | A           |
| Nominale restbedrijfsstroom  | 30 mA  | Bedrijfstemperatuur  | -5 +60 °C   |
| Opslagtemperatuur  | -40 +70 °C   | Automatische herinschakeling bij ongewenst uitschakelen  | Ja          |
| Aardingstest   | Ja   | Continue systeembewaking   | Ja          |
| Complete met   | GWD0951 Auxiliary contact - GW90992 RS485 BUS Module | Aantal polen   | 2P          |
| Electrocod   | 1414   |  |             |

### DIMENSIONAL



### STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1  
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy  
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com  
sat@gewiss.com  
Last update 23/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice