

AENOR

Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate



030/002506

AENOR certifica que | AENOR certifies that

GEWISS, S.P.A.

Domicilio social / Registered office
suministra el producto / supplies the product

VIA ALESSANDRO VOLTA, 1 24069 CENATE SOTTO (Bergamo - Italia)

conforme con / in compliance with

Interruptores automáticos tipo F y tipo B para actuar por corriente diferencial residual, sin dispositivo de protección contra sobretensiones incorporado, para uso domésticos y análogos
Type F and B residual current operated circuit-breaker without integral overcurrent protection for household and similar uses

UNE-EN 61008-1:2013 (EN 61008-1:2012)
UNE-EN 61008-1:2013/A11:2016 (EN 61008-1:2012/A11:2015)
UNE-EN 61008-1:2013/A1:2015 (EN 61008-1:2012/A1:2014)
UNE-EN 61008-1:2013/A12:2017 (EN 61008-1:2012/A12:2017)
UNE-EN 61008-1:2013/A2:2015 (EN 61008-1:2012/A2:2014)
UNE-EN 61008-2-1/A11:1999 (EN 61008-2-1:1994/A11:1998)
UNE-EN 61008-2-1:1996 (EN 61008-2-1:1994)
UNE-EN 62423:2013 (EN 62423:2012)

Marca Comercial/ Trade mark

GEWISS

Centro de producción / Production site

Más información en el anexo / See annex for more information.

ZONA INDUSTRIAL 2ª FASE - BUSTELO P 4560-709 PENAFIEL (Portugal)

Esquema de certificación
Certification scheme

Este certificado se ha concedido de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Particular de Certificación de AENOR RP 030.15.
This Certificate has been granted in accordance with AENOR Specific Rules RP 030.15.

Fecha de emisión / First issued on
Fecha de modificación / Modified on
Fecha de expiración / Validity date

Este certificado anula y sustituye al 030/002506, de fecha 2019-11-18
This certificate supersedes 030/002506, dated 2019-11-18

2019-11-18
2019-12-11
2024-11-18

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General / CEO

Original Electronic Certificate

AENOR

Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/002506

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Marca Comercial/ Trade mark: GEWISS

Referencia/ Type Ref.	Tipo/ Type	No. de polos/ No. of poles	Corriente asignada (I _n)/ Rated current	Tensión asignada (U _n)/ Rated voltage	Corriente diferencial (I _{Δn})/ Rated residual current	Información Adicional / Additional Information.
GWD4261	F[IR]	2P	25 A	230 V-	30 mA	(1)
GWD4265	F[IR]	2P	40 A	230 V-	30 mA	(1)
GWD4269	F[IR]	2P	63 A	230 V-	30 mA	(1)
GWD4281	F[IR]	3P+N	25 A	400 V-	30 mA	(1)
GWD4285	F[IR]	3P+N	40 A	400 V-	30 mA	(1)
GWD4289	F[IR]	3P+N	63 A	400 V-	30 mA	(1)
GWD4502	B[IR]	2P	25 A	230 V-	30 mA	(1)
GWD4504	B[IR]	2P	25 A	230 V-	300 mA	(1)
GWD4507	B[IR]	2P	40 A	230 V-	30 mA	(1)
GWD4509	B[IR]	2P	40 A	230 V-	300 mA	(1)
GWD4512	B[IR]	2P	63 A	230 V-	30 mA	(1)
GWD4514	B[IR]	2P	63 A	230 V-	300 mA	(1)
GWD4527	B[IR]	3P+N	25 A	400 V-	30 mA	(1)
GWD4529	B[IR]	3P+N	25 A	400 V-	300 mA	(1)
GWD4532	B[IR]	3P+N	40 A	400 V-	30 mA	(1)
GWD4534	B[IR]	3P+N	40 A	400 V-	300 mA	(1)
GWD4537	B[IR]	3P+N	63 A	400 V-	30 mA	(1)
GWD4539	B[IR]	3P+N	63 A	400 V-	300 mA	(1)

Fecha de emisión / First issued on 2019-11-18
Fecha de modificación / Modified on 2019-12-11
Fecha de expiración / Validity date 2024-11-18

Original Electronic Certificate

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

AENOR

Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/002506

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Poder de cierre y corte diferencial asignado (IΔm) <i>Rated conditional residual short-circuit current</i>	630 A	Poder de cierre y corte asignado (Im) <i>Rated conditional short.circuit current</i>	630 A
Corriente condicional de cortocircuito asignada (Inc) <i>Rated conditional short-circuit current</i>	10000 A	Corriente diferencial condicional de cortocircuito asignada (IΔc) <i>Rated residual marking and breaking capacity</i>	10000 A

Frecuencia	50 Hz
<i>Frequency</i>	

- (1) Estos interruptores deben protegerse aguas arriba con un fusible gG de 63 A
These circuit breakers should be back up protected by 63 A fuse

Fecha de emisión / First issued on 2019-11-18
Fecha de modificación / Modified on 2019-12-11
Fecha de expiración / Validity date 2024-11-18

Original Electronic Certificate

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com