

PID:
02127000
CID:
C.1993.634

Certificato di approvazione

Approval certificate

IMQ, ente di certificazione accreditato, autorizza la ditta *IMQ, accredited certification body, grants to*

**GEWISS SPA
VIA A. VOLTA 1
24069 CENATE SOTTO BG**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

Il presente certificato è soggetto alle condizioni previste nel "Regolamento IMQ - Certificazione prodotto" ed è relativo ai prodotti descritti nell'Allegato al presente certificato.



per i seguenti prodotti

for the following products

**Prese fisse con interruttore
con/senza dispositivo
d'interblocco
(Serie 66 IB)**

*Switched socket-outlets with/without
interlock
(Series 66 IB)*

This certificate is subjected to the conditions foreseen by "IMQ Rules - Product Certification" and is relevant to the products listed in the annex to this certificate.

Emesso il / Issued on **2012-06-20**

Aggiornato il / Updated on ---

Sostituisce / Replaces ---


IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2012-06-20
Aggiornato il / Updated on ---
Sostituisce / Replaces ---

Prodotto | Product

**Prese fisse con interruttore con/senza dispositivo
d'interblocco**
Switched socket-outlets with/without interlock

Concessionario | Licence Holder

GEWISS SPA
VIA A. VOLTA 1
24069 CENATE SOTTO BG

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

95002360 CLGEWI.CO2LCGEWI.C 24069 CENATE SOTTO

BG Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 60309-1:1999 + A1:2007
EN 60309-2:1999 + A1:2007
EN 60309-4:2007
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE

Standards

EN 60309-1:1999 + A1:2007
EN 60309-2:1999 + A1:2007
EN 60309-4:2007
Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

Rapporti | Test Reports

02AM00121

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie / Series	66 IB
Designazione / Type designation	3P+T foglio 2-IIIa / 3P+E S.S. 2-IIIa
Dispositivo di blocco / Interlocking device	meccanico con interruttore / mechanical with switch
Sezionatore del dispositivo di manovra / Isolation of the switching device	non adatto al sezionamento / not suitable for isolation
Tensione di isolamento / Insulating voltage	500 V
Corrente nominale / Rated current	63 A
Grado di protezione / Degree of protection (IP)	IP66
Sistema di montaggio / Mounting system	da parete / surface-type
Materiale della custodia / Material of the cover	isolante / insulating

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.M003LR

Marca / Trade mark	GEWISS
Riferimento di tipo / Type reference	GW66525
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference	GW66525
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage	100 - 130 V
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position	4h
Frequenza / Frequency	50/60 Hz

AR.M003LS

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW66528**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **GW66528**
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage **200 - 250 V**
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position **9h**
Frequenza / Frequency **50/60 Hz**

AR.M003LT

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW66531**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **GW66531**
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage **380 - 415 V**
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position **6h**
Frequenza / Frequency **50/60 Hz**

AR.M003LU

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW66533**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **GW66533**
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage **480 - 500 V**
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position **7h**
Frequenza / Frequency **50/60 Hz**

Componenti | Component List

SERIE 66 IB / SERIES 66 IB

Tipo / Type	(*)	Costruttore / Manufacturer	Riferimento / Type Ref.	Dati / Data	Norme / Standard (*)	Marchi / Marks
Switch	2	GEWISS	94531266	63A 3 poles AC-22 500V~	-	02SK00076
Internal wiring	1	MONDINI CAVI	N07V-K	16 mm ²	-	IMQ
Earthing terminal	1	OK	K435LP/N01	16 mm ² 600V	-	IMQ

Emesso il / Issued on **2012-06-20**

Data di aggiornamento / Updated on

Sostituisce / Replaces

Ciascun componente è contraddistinto da un numero avente il seguente significato:

- 1 - Componente marchiato e sostituibile con altro pure marchiato con caratteristiche equivalenti
- 2 - Componente sostituibile solo previa autorizzazione dell'IMQ
- 3 - Componente (integrato nell'apparecchio utilizzatore) provato congiuntamente all'apparecchio utilizzatore
- 4 - Componente in alternativa
- 5 - Componente per uso opzionale
- 6 - Componente da abbinare

Each component is signed by a number having the following meaning:

- 1 - Approved component replaceable with another one also approved with equivalent characteristics
- 2 - Component replaceable with IMQ authorization only
- 3 - Integrated component tested together with appliances
- 4 - Alternative component
- 5 - Component for optional use
- 6 - Component to be matched

(*) Queste colonne sono compilate a cura di IMQ / These columns are filled in by IMQ

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.M000D9

BTM.021200.DA19

Diritti modelli IMQ - 0212 - Prese a spina industriali | IMQ models - 0212 - Plugs and socket-outlets for industrial purposes

1



IMQ S.p.A.