

PID:  
06350100  
CID:  
CN.G00031

## Certificato di approvazione

### Approval certificate

**IMQ, ente di certificazione accreditato, autorizza la ditta**      *IMQ, accredited certification body, grants to*

**GEWISS SPA  
VIA A. VOLTA 1  
24069 CENATE SOTTO BG**

**all'uso del marchio**

*the licence to use the mark*

**IMQ-UNICIG**

Il presente certificato è soggetto alle condizioni previste nel "Regolamento IMQ - Certificazione prodotto" ed è relativo ai prodotti descritti nell'Allegato al presente certificato.



**per i seguenti prodotti**

*for the following products*

**Rivelatori di gas per uso domestico  
( Serie CHORUS )**

*Gas detectors for household use  
( Series CHORUS )*

*This certificate is subjected to the conditions foreseen by "IMQ Rules - Product Certification" and is relevant to the products listed in the annex to this certificate.*

Emesso il | Issued on:

**2007-04-19**

Data di aggiornamento | Updated on

Sostituisce | Replaces

  
**IMQ** S.p.A.

**Allegato - Certificato di approvazione**  
**Annex - Approval certificate**

Emesso il / Issued on 2007-04-19  
Data di aggiornamento / Updated on  
Sostituisce / Replaces

**Prodotto | Product**

**Rivelatori di gas per uso domestico**  
**Gas detectors for household use**

**Concessionario | Licence Holder**

**GEWISS SPA**  
**VIA A. VOLTA 1**  
**24069 CENATE SOTTO BG**

**Marchio | Mark**



IMQ-UNICIG

**Costruito a | Manufactured at**

PI.H000B6

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

**Norme**

CEI 216-8:2005

**Standards**

CEI 216-8:2005

**Rapporti | Test Reports**

06AG00232

**Caratteristiche tecniche | Technical characteristics**

*Tipo di prodotto | Product* **Rivelatore di gas / Gas detector**  
*Serie | Series* **CHORUS**  
*Tensione nominale | Rated voltage* **12V ca/cc / 12V ac/dc**  
*Frequenza nominale | Rated frequency* **50-60Hz**  
*Grado di protezione contro l'umidità | Degree of protection against moisture* **IP40**  
*Installazione | Installation* **da incasso / built-in**

**Articoli (con dettagli) | Articles (with details)**

AR.H005QF

*Marca | Trade mark* **GEWISS**  
*Modello | Model* **GW10711**  
*Tipo di gas rivelato | Detected gas* **GPL / LPG**  
*Tipo di sensore | Type of sensor* **semiconduttore / semi-conductor**  
*Tipo di apparecchio | Type of appliance* **A**  
*Tipo di alimentazione elettrica | Type of electrical supply* **12V ca/cc / 12V ac/dc**  
*Taratura gas | Gas calibration* **9% LIE / 9% LEL**

AR.H005QG

*Marca | Trade mark* **GEWISS**  
*Modello | Model* **GW10712**  
*Tipo di gas rivelato | Detected gas* **metano / methane**  
*Tipo di sensore | Type of sensor* **semiconduttore / semi-conductor**  
*Tipo di apparecchio | Type of appliance* **A**  
*Tipo di alimentazione elettrica | Type of electrical supply* **12V ca/cc / 12V ac/dc**  
*Taratura gas | Gas calibration* **9% LIE / 9% LEL**

AR.H005QH

Marca | Trade mark **GEWISS**  
Modello | Model **GW12711**  
Tipo di gas rivelato | Detected gas **GPL / LPG**  
Tipo di sensore | Type of sensor **semiconduttore / semi-conductor**  
Tipo di apparecchio | Type of appliance **A**  
Tipo di alimentazione elettrica | Type of electrical supply **12V ca/cc / 12V ac/dc**  
Taratura gas | Gas calibration **9% LIE / 9% LEL**

AR.H005QI

Marca | Trade mark **GEWISS**  
Modello | Model **GW12712**  
Tipo di gas rivelato | Detected gas **metano / methane**  
Tipo di sensore | Type of sensor **semiconduttore / semi-conductor**  
Tipo di apparecchio | Type of appliance **A**  
Tipo di alimentazione elettrica | Type of electrical supply **12V ca/cc / 12V ac/dc**  
Taratura gas | Gas calibration **9% LIE / 9% LEL**

AR.H005QJ

Marca | Trade mark **GEWISS**  
Modello | Model **GW14711**  
Tipo di gas rivelato | Detected gas **GPL / LPG**  
Tipo di sensore | Type of sensor **semiconduttore / semi-conductor**  
Tipo di apparecchio | Type of appliance **A**  
Tipo di alimentazione elettrica | Type of electrical supply **12V ca/cc / 12V ac/dc**  
Taratura gas | Gas calibration **9% LIE / 9% LEL**

AR.H005QK

Marca | Trade mark **GEWISS**  
Modello | Model **GW14712**  
Tipo di gas rivelato | Detected gas **metano / methane**  
Tipo di sensore | Type of sensor **semiconduttore / semi-conductor**  
Tipo di apparecchio | Type of appliance **A**  
Tipo di alimentazione elettrica | Type of electrical supply **12V ca/cc / 12V ac/dc**  
Taratura gas | Gas calibration **9% LIE / 9% LEL**

## Ulteriori informazioni | Additional Information

I prodotti di cui al presente certificato risultano conformi alle relative norme se installati con gli appropriati accessori di cui al Certificato di approvazione IMQ n. CA02.02893 / The above mentioned products are in conformity with the relevant standards if installed with accessories quoted on the IMQ Approval Certificate n.CA02.02893.

## Componenti | Component List

**Vedere apposito elenco / See relevant annex**

Emesso il | Issued on

**2007-04-19**

Data di aggiornamento | Updated on

Sostituisce | Replaces

## Diritti di concessione | Annual Fees

SN.H000I1

EDH.063500.DAX1

Diritti serie IMQ CIG - 0635 - Rivelatori di gas | IMQ CIG series - 0635 - Gas detectors

1

  
**IMQ** S.p.A.