

PID:

04010012

CID:

C.1993.1534

Certificato di approvazione

Approval certificate



**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

SGQ N° 005 A EMAS N° 003 P
SGA N° 006 D PRD N° 005 B
SGE N° 006 M PRS N° 080 C
SCR N° 005 F ISP N° 063 E
SSI N° 003 G LAB N° 0121
FSM N° 007 I LAT N° 021
GHG N° 011 O

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

**GEWISS SPA
VIA A. VOLTA 1
24069 CENATE SOTTO BG**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03,IMQ

Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti".

La validità dei certificati
ENEC è verificabile sul sito
www.enec.com

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification".

Validity of ENEC licences can be checked at www.enec.com



per i seguenti prodotti

**Proiettori
(Serie COLOSSEUM)**

for the following products

*Floodlights
(Series COLOSSEUM)*

Emesso il / Issued on **1999-11-18**

Aggiornato il / Updated on **2015-05-04**

Sostituisce / Replaces **2009-03-19**

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 1999-11-18
Aggiornato il / Updated on 2015-05-04
Sostituisce / Replaces 2009-03-19

Prodotto | Product

Proiettori Floodlights

Concessionario | Licence Holder

GEWISS SPA
VIA A. VOLTA 1
24069 CENATE SOTTO BG

Marchio | Mark



ENEC
03,IMQ

Norme

EN 60598-1:2008 + A11:2009
EN 60598-2-5:1998
EN 62493:2010
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE
Limitazioni ENEC all. B

Standards

EN 60598-1:2008 + A11:2009
EN 60598-2-5:1998
EN 62493:2010
Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC
ENEC Limitation encl. B

Rapporti | Test Reports

AI14A0348838-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tensione nominale / Rated voltage **380-415V**
Grado di protezione / Degree of protection (IP) **IP66**
Tipo di installazione / Type of installation **parete / wall**
Classificazione del materiale del piano di appoggio /
Classification according to material of supporting surface **normalmente infiammabile / normally flammable**
Distanza minima dal soggetto illuminato / Minimum distance
from lighted object **3m**
Classe di isolamento / Degree of protection (class) **I**
Funzionamento all'interno / Indoor use **non adatto / unable**
Serie / Series **COLOSSEUM**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

DAT99002442.1

Marca / Trade mark **GEWISS**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **1x2000W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **MN X528/CABLE 10,3A**
Rif. di tipo / Type ref. **GW 84 644, GW 84 744**

DAT99002442.2

Marca / Trade mark **GEWISS**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **1x2000W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **MN CABLE 11,3A**
Rif. di tipo / Type ref. **GW 84 657, GW 84 755, GW 84 757**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Accessorio: GW 84 781

Prove addizionali di impatto eseguite sia sulle parti fragili che sulle altre parti applicando colpi all'esemplare per mezzo dell'apparato martello a pendolo specificato nella IEC 60068-2-75. L'apparato di prova è stato settato in modo da avere un'energia d'impatto pari a 10J. Le prove hanno dato esito positivo.

Accessory: GW 84 781

Additional impact tests were carried out on both fragile and other parts by applying blows to the sample by means of the pendulum hammer apparatus specified in IEC 60068-2-75. The test apparatus was adjusted so as to cause the hammer to strike with an impact energy of 10 J. The tests gave positive results.

Componenti | Component List

Vedere apposito elenco /See relevant annex

Emesso il | Issued on **1999-11-18**

Aggiornato il | Updated on **2015-05-04**

Sostituisce | Replaces **2009-03-19**


Diritti di concessione | Annual Fees

DAT99002442

BTP.040100.DD23

Importo modelli ENEC - 0401 - Apparecchi di illuminazione e accessori | ENEC models - 0401 -
Luminaires

1



IMQ S.p.A.

