

PID:  
03058000

CID:  
C.1999.993

## Certificato di approvazione

### Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,  
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo  
Riconoscimento EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC  
Mutual Recognition Agreements

**GEWISS SPA**  
**VIA A. VOLTA 1**  
**24069 CENATE SOTTO BG**  
**IT - Italy**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

Il presente certificato è  
soggetto alle condizioni  
previste nel Regolamento  
"MARCHI IMQ - Regolamento  
per la certificazione di prodotti"  
ed è relativo ai prodotti descritti  
nell'Allegato al presente  
certificato.



per i seguenti prodotti

for the following products

**Dispositivi di richiusura associati  
a interruttori di protezione  
( Serie RESTART RD - RESTART  
RD PRO )**

**Automatic reclosing devices for  
protective devices  
( Series RESTART RD - RESTART  
RD PRO )**

This certificate is subjected to the  
conditions foreseen by Rules  
"IMQ MARKS - RULES for  
product certification" and is  
relevant to the products listed in  
the annex to this certificate.

Emesso il | Issued on **2017-10-16**

Aggiornato il | Updated on **2021-09-06**

Sostituisce | Replaces **2017-10-16**

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione  
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2017-10-16  
Aggiornato il | Updated on 2021-09-06  
Sostituisce | Replaces 2017-10-16

## Prodotto | Product

# Dispositivi di richiusura associati a interruttori di protezione Automatic reclosing devices for protective devices

## Concessionario | Licence Holder

GEWISS SPA  
VIA A. VOLTA 1  
24069 CENATE SOTTO BG  
IT - Italy

## Marchio | Mark



IMQ

## Costruito a | Manufactured at

99000646

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

## Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN 63024:2018

Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T. 2014/35/UE (Allegato I).

## Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN 63024:2018

Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive 2014/35/EU (Annex I).

## Rapporti | Test Reports

PB21-0062903-01

## Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie   Series	RESTART RD - RESTART RD PRO
Tipo di interruttore di protezione associato   Associate MPD	interruttore differenziale senza sganciatore di sovracorrente / RCCB
Resistenza di funzionamento verso terra   Operating resistance to earth	16 kOhm
Tensione/frequenza nominale   Rated voltage/rated frequency	230 V / 50 Hz
Numero massimo di richiusure   Max number of reclosing	3
Interblocco tra organo di manovra e sistema di attivazione   Interlock between operating means and enabling system	con interblocco / with interlock
Tipo di assemblaggio   Type of assembling	assemblato in fabbrica / assembled in factory
Tipo di installazione   Type of installation	quadro di distribuzione / panel board type

## Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.R006OK

Marca   Trade mark	GEWISS
Riferimento di tipo   Type reference	GWD4817R
Tensione nominale   Rated voltage	230 V
Tipo di condizione dopo il guasto   Type of condition after fault	bloccato / blocked
Caratteristiche dell'interruttore di protezione associato   Ratings of the associated MPD	2P; 230 V; 25 A 0,03 A; A

AR.R0060M

Marca | Trade mark **GEWISS**

Riferimento di tipo | Type reference **GWD4827R**

Tensione nominale | Rated voltage **230 V**

Tipo di condizione dopo il guasto | Type of condition after fault **bloccato / blocked**

Caratteristiche dell'interruttore di protezione associato | Ratings of the associated MPD **2P; 230 V; 40 A 0,03 A; A**

AR.R0060N

Marca | Trade mark **GEWISS**

Riferimento di tipo | Type reference **GWD4817P**

Tensione nominale | Rated voltage **230 V**

Tipo di condizione dopo il guasto | Type of condition after fault **intervenuto / tripped**

Caratteristiche dell'interruttore di protezione associato | Ratings of the associated MPD **2P; 230 V; 25 A 0,03 A; A**

AR.R0060O

Marca | Trade mark **GEWISS**

Riferimento di tipo | Type reference **GWD4827P**

Tensione nominale | Rated voltage **230 V**

Tipo di condizione dopo il guasto | Type of condition after fault **intervenuto / tripped**

Caratteristiche dell'interruttore di protezione associato | Ratings of the associated MPD **2P; 230 V; 40 A 0,03 A; A**

## Ulteriori informazioni | Additional Information

RESTART RD - Tipo di intervento dopo il guasto: bloccato  
RESTART RD PRO - Tipo di intervento dopo il guasto: intervenuto

RESTART RD - Type of tripping after fault: blocked  
RESTART RD PRO - Type of tripping after fault: tripped

## Diritti di concessione | Annual Fees

SN.R000S6

BTV.030500.DA1N

Importo serie IMQ - 0305 - Interruttori differenziali | IMQ series - 0305 - Residual current operated circuit breakers for household uses

1