

PID:
02701300
CID:
C.1993.1338

Certificato di approvazione

Approval certificate



**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

**GEWISS SPA
VIA A. VOLTA 1
24069 CENATE SOTTO BG
IT - Italy**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

**Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel Regolamento
"MARCHI IMQ -
Regolamento per la
certificazione di prodotti" ed
è relativo ai prodotti
descritti nell'Allegato al
presente certificato.**



per i seguenti prodotti

for the following products

**Scatole e involucri per
apparecchi elettrici
(serie 67 IB)**

*Boxes and enclosures for electrical
accessories
(series 67 IB)*

*This certificate is subjected to
the conditions foreseen by Rules
"IMQ MARKS - RULES for
product certification" and is
relevant to the products listed in
the annex to this certificate.*

Emesso il / Issued on **2014-03-10**

Aggiornato il / Updated on **2019-12-10**

Sostituisce / Replaces **2018-03-06**

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2014-03-10
Aggiornato il / Updated on 2019-12-10
Sostituisce / Replaces 2018-03-06

Prodotto | Product

Scatole e involucri per apparecchi elettrici **Boxes and enclosures for electrical accessories**

Concessionario | Licence Holder

GEWISS SPA
VIA A. VOLTA 1
24069 CENATE SOTTO BG
IT - Italy

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

95002326

PL.R0007A

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN 60670-1:2005 + A1:2013

Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T. 2014/35/UE (Allegato I).

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN 60670-1:2005 + A1:2013

Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive 2014/35/EU (Annex I).

Rapporti | Test Reports

MI17-0021182-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie / Series **67 IB GREEN WALL**

Natura del materiale / Nature of material **isolante / insulating**

Metodo di installazione / Method of installation **da incasso, per pareti cave / flush-type, for hollow walls**

Temperatura durante l'installazione / Temperature during installation **T -5 / +60 °C**

Grado di protezione / Degree of protection (IP) **IP55**

Grado di protezione della parte montata in pareti cave / Degree of protection (IP) of part mounted in hollow wall **IP20**

Tensione nominale di isolamento / Rated insulation voltage **500 V**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.0000SI

Marca / Trade mark **GEWISS**

Riferimento di tipo / Type reference **GW66683PM**

Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW 66683 PM**

Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **232x114x70 mm**

Tipo di ingressi / Type of inlets **senza ingressi / without inlets**

Mezzi di serraggio / Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**

Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola / Provision for fixing accessories to box **previste per ricevere viti / intended to receive screws**

Descrizione / Description **scatola+cornice / box+frame**

Ulteriori informazioni | Additional Information



IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I-20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.) - fax 0250991500
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale €4.000.000

CA02.05511

SN.00002Z

I prodotti oggetto del presente certificato risultano essere conformi alle norme indicate quando installati con prese interbloccate serie 67IB SBF, serie 67IB AUTOMATIKA, serie 27 COMBI o serie IEC309 provate e certificate.

Il grado di protezione IP55 è garantito con le scatole installate su pareti lisce senza scanalature e con le sopraccitate prese correttamente installate.

The products subject of this certificate complies with the mentioned standards when installed with interlocked sockets outlets series 67IB SBF, series 67IB AUTOMATIKA, series 27 COMBI or series IEC309 tested and certified.

The degree of protection IP55 is guaranteed with the boxes installed on smooth walls without grooves and with the aforementioned socket-outlets properly installed.

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.00002Z

BTT.027000.DA1N

Importo serie IMQ - 0270 - Scatole di derivazione, scatole e quadri porta apparecchi | IMQ series - 0270 - Boxes and enclosures for fittings

1