

PID:
03011000

CID:
C.1998.5284

Certificato di approvazione

Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

GEWISS SPA
VIA DOMENICO BOSATELLI 1
24069 CENATE SOTTO BG
IT - Italy

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel Regolamento
"MARCHI IMQ - Regolamento
per la certificazione di prodotti"
ed è relativo ai prodotti descritti
nell'Allegato al presente
certificato.



per i seguenti prodotti

for the following products

**Interruttori automatici di
sovracorrente per usi domestici e
similari
(Serie Chorusmart)**

*Circuit breakers for overcurrent
protection for hous. installations
(Chorusmart series)*

This certificate is subjected to the
conditions foreseen by Rules
"IMQ MARKS - RULES for
product certification" and is
relevant to the products listed in
the annex to this certificate.

Emesso il | Issued on **2007-02-16**

Aggiornato il | Updated on **2025-02-04**

Sostituisce | Replaces **2019-05-07**

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2007-02-16
Aggiornato il | Updated on 2025-02-04
Sostituisce | Replaces 2019-05-07

Prodotto | Product

Interruttori automatici di sovracorrente per usi domestici e simili Circuit breakers for overcurrent protection for hous. installations

Concessionario | Licence Holder

GEWISS SPA
VIA DOMENICO BOSATELLI 1
24069 CENATE SOTTO BG
IT - Italy

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

PI.F000IN

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN 60898-1:2019

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN 60898-1:2019

Rapporti | Test Reports

PB24-0100722-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie Series	CHORUSMART
Corrente nominale Rated current	6 A; 10 A; 16 A
Corrente intervento istantaneo Tripping current	tipo C / type C
Tensione nominale Rated voltage	230 V
Natura dell'alimentazione Nature of supply	c.a. / a.c.
Frequenza Frequency	50/60 Hz
Potere nominale di corto-circuito Short circuit breaking capacity	3000 A
Classe di energia specifica passante Energy limiting class	3
Tipo di installazione Type of installation	da incasso / flush-type
Potere di chiusura e di interruzione nominale di un polo singolo Rated making and breaking capacity of an individual pole (Icn1)	1500 A (1P+N)

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.G007YK

Marca Trade mark	GEWISS
Riferimento di tipo Type reference	GW YY 461 (')
Numero di poli Number of poles	1P
Corrente nominale Rated current	6 A
Tensione nominale Rated voltage	230 V

AR.G007YL

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW YY 462 (¹)**
Numero di poli | Number of poles **1P**
Corrente nominale | Rated current **10 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**

AR.G007YM

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW YY 463 (¹)**
Numero di poli | Number of poles **1P**
Corrente nominale | Rated current **16 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**

AR.G007YT

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW YY 466 (¹)**
Numero di poli | Number of poles **1P+N**
Corrente nominale | Rated current **6 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**

AR.G007YU

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW YY 467 (¹)**
Numero di poli | Number of poles **1P+N**
Corrente nominale | Rated current **10 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**

AR.G007YV

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW YY 468 (¹)**
Numero di poli | Number of poles **1P+N**
Corrente nominale | Rated current **16 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Gli interruttori oggetto di questo certificato di approvazione sono conformi alle norme indicate nella sezione "Norme / Specifiche tecniche" se correttamente installati con gli accessori oggetto del certificato di approvazione N° CA02.02735.

(¹) - Il riferimento di tipo degli interruttori è completato (al posto di YY) da cifre che identificano il colore della parte frontale, come segue:

- 10 = bianco lucido
- 12 = nero satinato
- 13 = beige satinato naturale
- 14 = titanio
- 15 = bianco satinato

L'organo di manovra degli interruttori è di colore grigio lucido.

The circuit-breakers subject of this approval certificate comply with the standards listed in the section "Standards / Technical specifications" if properly installed with the accessories subject of the approval certificate No. CA02.02735.

The operating means of the circuit-breakers is polished grey.

(¹) - The type reference of the circuit-breakers is completed with two digits (in lieu of "YY") indicating the colour of the frontal part as follows:

- 10 = polished white
- 12 = satin black
- 13 = natural satin beige
- 14 = titanium
- 15 = satin white



IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.)
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

CA03.00476

SN.G000ZO

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.G000ZO

BTZ.030100.DA1Q

*Importo serie IMQ derivate - 0301 - Interruttori automatici di sovracorrente per usi domestici e similari |
IMQ derived series - 0301 - Circuit breakers for overcurrent protection for household and similar
installation*

1