

PID:

03058000

CID:

C.1999.993

## Certificato di approvazione

*Approval certificate*



**IMQ, ente di certificazione accreditato,  
autorizza la ditta**

*IMQ, accredited certification body, grants to*

SGQ N° 005 A      EMAS N° 003 P  
SGA N° 006 D      PRD N° 005 B  
SGE N° 006 M      PRS N° 080 C  
SCR N° 005 F      ISP N° 063 E  
SSI N° 003 G      LAB N° 0121  
FSM N° 007 I      LAT N° 021

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento  
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC  
Mutual Recognition Agreements

**GEWISS SPA  
VIA A. VOLTA 1  
24069 CENATE SOTTO BG  
IT - Italy**

**all'uso del marchio**

*the licence to use the mark*

**IMQ**

**Il presente certificato è  
soggetto alle condizioni  
previste nel Regolamento  
"MARCHI IMQ -  
Regolamento per la  
certificazione di prodotti" ed  
è relativo ai prodotti  
descritti nell'Allegato al  
presente certificato.**



**per i seguenti prodotti**

*for the following products*

**Dispositivi di richiusura  
associati a interruttori di  
protezione  
( Serie Restart RD PRO )**

*Automatic reclosing devices for  
protective devices  
( Series Restart RD PRO )*

*This certificate is subjected to  
the conditions foreseen by Rules  
"IMQ MARKS - RULES for  
product certification" and is  
relevant to the products listed in  
the annex to this certificate.*

*Emesso il / Issued on*      **2016-03-01**

*Aggiornato il / Updated on*      **2016-03-18**

*Sostituisce / Replaces*      **2016-03-01**

**IMQ S.p.A.**

**Allegato - Certificato di approvazione**  
**Annex - Approval certificate**

*Emesso il / Issued on* 2016-03-01  
*Aggiornato il / Updated on* 2016-03-18  
*Sostituisce / Replaces* 2016-03-01

## Prodotto | Product

# **Dispositivi di richiusura associati a interruttori di protezione** **Automatic reclosing devices for protective devices**

## Concessionario | Licence Holder

**GEWISS SPA**  
**VIA A. VOLTA 1**  
**24069 CENATE SOTTO BG**  
**IT - Italy**

## Marchio | Mark



IMQ

## Costruito a | Manufactured at

PL.Q0002N

*Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.*

*Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above*

## Norme / Specifiche tecniche

**Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:**

*EN 50557:2011*

*Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE*

## Standards / Technical specifications

**Product/s complying to Standards/Technical specifications:**

*EN 50557:2011*

*Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC*

## Rapporti | Test Reports

PB15A0517881-01

## Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

<i>Serie / Series</i>	<b>Restart RD PRO</b>
<i>Tipo di interruttore di protezione associato / Associate MPD</i>	<b>interruttore differenziale senza sganciatore di sovracorrente / RCCB</b>
<i>Resistenza di funzionamento verso terra / Operating resistance to earth</i>	<b>16 kOhm; 5 kOhm</b>
<i>Tensione/frequenza nominale / Rated voltage/rated frequency</i>	<b>230 V / 50 Hz</b>
<i>Numero massimo di richiusure / Max number of reclosing</i>	<b>3</b>
<i>Interblocco tra organo di manovra e sistema di attivazione / Interlock between operating means and enabling system</i>	<b>con interblocco / with interlock</b>
<i>Tipo di assemblaggio / Type of assembling</i>	<b>assemblato sul posto / assembled on site</b>
<i>Tipo di installazione / Type of installation</i>	<b>quadro di distribuzione / panel board type</b>
<i>Gamma della temperatura dell'aria ambiente / Range of ambient air temperature</i>	<b>-25 °C / +40 °C</b>

## Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.P008Q9

<i>Marca / Trade mark</i>	<b>GEWISS</b>
<i>Riferimento di tipo / Type reference</i>	<b>GW90967</b>
<i>Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference</i>	<b>GW90967</b>
<i>Tensione nominale / Rated voltage</i>	<b>230 V</b>
<i>Tipo di condizione dopo il guasto / Type of condition after fault</i>	<b>interventuto / tripped</b>
<i>Caratteristiche dell'interruttore di protezione associato / Ratings of the associated MPD</i>	<b>2P; 3P+N - 25 A; 40 A; 63 A - 0,03 A - A: AC; A IR</b>

AR.P008QR

<i>Marca / Trade mark</i>	<b>GEWISS</b>
<i>Riferimento di tipo / Type reference</i>	<b>GW90969</b>

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW90969**

Tensione nominale | Rated voltage **230 V**

Tipo di condizione dopo il guasto | Type of condition after fault **intervenuto / tripped**

Caratteristiche dell'interruttore di protezione associato | Ratings of the associated MPD **2P; 3P+N - 25 A; 40 A; 63 A - 0,3 A; 0,5 A - A: AC; AS; A IR**

## Ulteriori informazioni | Additional Information

I prodotti di cui al presente certificato risultano essere conformi alle relative norme se installati con gli appropriati interruttori differenziali della Serie IDP di cui al Certificato di Approvazione n. CA03.00779

The above mentioned products are in conformity with the relevant standard if installed with the appropriate RCCBs of the series IDP quoted on the Approval Certificate n. CA03.00779

## Diritti di concessione | Annual Fees

SN.P000VS    BTQ.030500.DA1Q    *Importo serie IMQ derivate - 0305 - Interruttori differenziali | IMQ derived series - 0305 - Residual current operated circuit breakers for household uses*    1