

PID:

03058000

CID:

C.1999.993

Certificato di approvazione

Approval certificate



**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

SGQ N° 005 A EMAS N° 003 P
SGA N° 006 D PRD N° 005 B
SGE N° 006 M PRS N° 080 C
SCR N° 005 F ISP N° 063 E
SSI N° 003 G LAB N° 0121
FSM N° 007 I LAT N° 021

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

**GEWISS SPA
VIA A. VOLTA 1
24069 CENATE SOTTO BG
IT - Italy**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

**Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel Regolamento
"MARCHI IMQ -
Regolamento per la
certificazione di prodotti" ed
è relativo ai prodotti
descritti nell'Allegato al
presente certificato.**



per i seguenti prodotti

for the following products

**Dispositivi di richiusura
associati a interruttori di
protezione
(Serie RESTART RD - RESTART
RD PRO)**

*Automatic reclosing devices for
protective devices
(Series RESTART RD - RESTART RD
PRO)*

*This certificate is subjected to
the conditions foreseen by Rules
"IMQ MARKS - RULES for
product certification" and is
relevant to the products listed in
the annex to this certificate.*

Emesso il / Issued on **2017-10-16**

Aggiornato il / Updated on ---

Sostituisce / Replaces ---

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2017-10-16
Aggiornato il / Updated on ---
Sostituisce / Replaces ---

Prodotto | Product

Dispositivi di richiusura associati a interruttori di protezione Automatic reclosing devices for protective devices

Concessionario | Licence Holder

GEWISS SPA
VIA A. VOLTA 1
24069 CENATE SOTTO BG
IT - Italy

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

99000646

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN 50557:2011

Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T.
2014/35/UE (Allegato I).

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN 50557:2011

Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive
2014/35/EU (Annex I).

Rapporti | Test Reports

PB17-0010701-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie / Series

RESTART RD - RESTART RD PRO

Tipo di interruttore di protezione associato / Associate MPD

interruttore differenziale senza sganciatore di sovracorrente / RCCB

Resistenza di funzionamento verso terra / Operating
resistance to earth

16 kOhm

Tensione/frequenza nominale / Rated voltage/rated frequency

230 V / 50 Hz

Numero massimo di richiusure / Max number of reclosing

3

Interblocco tra organo di manovra e sistema di attivazione /
Interlock between operating means and enabling system

con interblocco / with interlock

Tipo di assemblaggio / Type of assembling

assemblato in fabbrica / assembled in factory

Tipo di installazione / Type of installation

quadro di distribuzione / panel board type

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.R0060K

Marca / Trade mark

GEWISS

Riferimento di tipo / Type reference

GWD4817R

Tensione nominale / Rated voltage

230 V

Tipo di condizione dopo il guasto / Type of condition after
fault

bloccato / blocked

Caratteristiche dell'interruttore di protezione associato /
Ratings of the associated MPD

2P; 230 V; 25 A 0,03 A; A

AR.R0060M

Marca / Trade mark

GEWISS

Riferimento di tipo / Type reference

GWD4827R

Tensione nominale / Rated voltage

230 V

Tipo di condizione dopo il guasto / Type of condition after

bloccato / blocked

fault

*Caratteristiche dell'interruttore di protezione associato /
Ratings of the associated MPD* **2P; 230 V; 40 A 0,03 A; A**

AR.R0060N

Marca / Trade mark **GEWISS**

Riferimento di tipo / Type reference **GWD4817P**

Tensione nominale / Rated voltage **230 V**

*Tipo di condizione dopo il guasto / Type of condition after
fault* **intervenuto / tripped**

*Caratteristiche dell'interruttore di protezione associato /
Ratings of the associated MPD* **2P; 230 V; 25 A 0,03 A; A**

AR.R0060O

Marca / Trade mark **GEWISS**

Riferimento di tipo / Type reference **GWD4827P**

Tensione nominale / Rated voltage **230 V**

*Tipo di condizione dopo il guasto / Type of condition after
fault* **intervenuto / tripped**

*Caratteristiche dell'interruttore di protezione associato /
Ratings of the associated MPD* **2P; 230 V; 40 A 0,03 A; A**

Ulteriori informazioni | Additional Information

RESTART RD - Tipo di intervento dopo il guasto: bloccato
RESTART RD PRO - Tipo di intervento dopo il guasto: intervenuto

RESTART RD - Type of tripping after fault: blocked
RESTART RD PRO - Type of tripping after fault: tripped

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.R00056 BTR.030500.DA1N *Importo serie IMQ - 0305 - Interruttori differenziali | IMQ series - 0305 - Residual current operated
circuit breakers for household uses*

1