

PID:

03058000

CID:

C.1999.993

Certificato di approvazione

Approval certificate



**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

SGQ N° 005 A EMAS N° 003 P
SGA N° 006 D PRD N° 005 B
SGE N° 006 M PRS N° 080 C
SCR N° 005 F ISP N° 063 E
SSI N° 003 G LAB N° 0121
FSM N° 007 I LAT N° 021

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

**GEWISS SPA
VIA A. VOLTA 1
24069 CENATE SOTTO BG
IT - Italy**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

**Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel Regolamento
"MARCHI IMQ -
Regolamento per la
certificazione di prodotti" ed
è relativo ai prodotti
descritti nell'Allegato al
presente certificato.**



per i seguenti prodotti

for the following products

**Dispositivi di richiusura
associati a interruttori di
protezione
(Serie RESTART RD - RESTART
RD PRO)**

*Automatic reclosing devices for
protective devices
(Series RESTART RD - RESTART RD
PRO)*

*This certificate is subjected to
the conditions foreseen by Rules
"IMQ MARKS - RULES for
product certification" and is
relevant to the products listed in
the annex to this certificate.*

Emesso il / Issued on **2017-10-16**

Aggiornato il / Updated on ---

Sostituisce / Replaces ---

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2017-10-16
Aggiornato il / Updated on ---
Sostituisce / Replaces ---

Prodotto | Product

Dispositivi di richiusura associati a interruttori di protezione Automatic reclosing devices for protective devices

Concessionario | Licence Holder

GEWISS SPA
VIA A. VOLTA 1
24069 CENATE SOTTO BG
IT - Italy

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

99000646

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN 50557:2011

Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T.
2014/35/UE (Allegato I).

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN 50557:2011

Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive
2014/35/EU (Annex I).

Rapporti | Test Reports

PB17-0010701-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie / Series

RESTART RD - RESTART RD PRO

Tipo di interruttore di protezione associato / Associate MPD

interruttore differenziale senza sganciatore di sovracorrente / RCCB

Resistenza di funzionamento verso terra / Operating resistance to earth

5 kOhm; 16 kOhm

Tensione/frequenza nominale / Rated voltage/rated frequency

230 V / 50 Hz

Numero massimo di richiusure / Max number of reclosing

3

Interblocco tra organo di manovra e sistema di attivazione / Interlock between operating means and enabling system

con interblocco / with interlock

Tipo di assemblaggio / Type of assembling

assemblato sul posto / assembled on site

Tipo di installazione / Type of installation

quadro di distribuzione / panel board type

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.R0060P

Marca / Trade mark

GEWISS

Riferimento di tipo / Type reference

GWD0971

Tensione nominale / Rated voltage

230 V

Tipo di condizione dopo il guasto / Type of condition after fault

bloccato / blocked

Caratteristiche dell'interruttore di protezione associato / Ratings of the associated MPD

Vedere Allegato / See Appendix

AR.R0060T

Marca / Trade mark

GEWISS

Riferimento di tipo / Type reference

GWD0976

Tensione nominale / Rated voltage

230 V

Tipo di condizione dopo il guasto / Type of condition after

intervenuto / tripped

fault

*Caratteristiche dell'interruttore di protezione associato /
Ratings of the associated MPD*

Vedere Allegato / See Appendix

AR.R0060U

Marca / Trade mark **GEWISS**

Riferimento di tipo / Type reference **GWD0978**

Tensione nominale / Rated voltage **230 V**

*Tipo di condizione dopo il guasto / Type of condition after
fault* **intervenuto / tripped**

*Caratteristiche dell'interruttore di protezione associato /
Ratings of the associated MPD*

Vedere Allegato / See Appendix

Ulteriori informazioni | Additional Information

RESTART RD - Tipo di intervento dopo il guasto: bloccato
RESTART RD PRO - Tipo di intervento dopo il guasto: intervenuto

I prodotti di cui al presente certificato risultano essere conformi alle relative norme se installati con gli appropriati interruttori differenziali della Serie IDP di cui al Certificato di Approvazione n. CA03.00779

RESTART RD - Type of tripping after fault: blocked
RESTART RD PRO - Type of tripping after fault: tripped

The above mentioned products are in conformity with the relevant standard if installed with the appropriate RCCBs of the series IDP quoted on the Approval Certificate n. CA03.00779

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.R00057

BTR.030500.DA1Q

Importo serie IMQ derivate - 0305 - Interruttori differenziali | IMQ derived series - 0305 - Residual current operated circuit breakers for household uses

1