

LCIE N° : NF012_2341

Titulaire :
License Holder:**GEWISS S.p.A**
Via Alessandro Volta 1
24069 CENATE SOTTO (BERGAMO) - ITALIESite de fabrication :
Factory:**GEWISS PORTUGAL Indústria del Material Eléctrico,
Unipessoal, Lda (1299AP)**
4560-043 BUSTELO – PENAFIEL - PORTUGALProduit :
Product:**Interrupteurs automatiques à courant différentiel résiduel
sans dispositif de protection contre les surintensités
incorporé pour usages domestiques et analogues (ID)**
*Residual current operated circuit-breakers without integral
overcurrent protection for household and similar uses (RCCB's)*Marque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any):**GEWISS**Modèle, type, référence :
Model, type, reference:Gamme / series : IDP FIX MATIC
Références / references : Voir Annexe / see annexCaractéristiques principales :
Main characteristics:

Voir Annexe / see annex

Informations complémentaires :
Additional information:Produit non prévu pour une utilisation en Belgique, Suisse et
Irlande.
Product not intended to be used in Belgium, Switzerland and
Ireland.Le produit est conforme à :
The product is in conformity with:EN 61008-1:2012 + A1:2014 + A2:2014 + A11:2015 + A12:2017
EN 61008-2-1:1994 + A11:1998
UTE C 61-421:2008Documents pris en compte :
Relevant documents:Rapport(s) d'essai(s) / Test report(s) n°144139-691884-00 à/to
144139-691884-02Annule et remplace (s'il y a lieu) :
Cancels and replaces (if necessary):La licence / License 691884 du/of 25/11/2016. Mise à jour suite
à évolution de(s) norme(s)/update further to the evolution of the
standard(s)


En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 05/02/2020

Date de fin de validité / Expiry date :

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.

The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.
Julien GAUTHIER
Responsable Certification/Certification Officer
**LABORATOIRE CENTRAL DES
INDUSTRIES ELECTRIQUES**
S.A.S au capital de 15.745.984 €
RCS Nanterre B 408 363 174
33 avenue du Général Leclerc
F - 92266 FONTENAY AUX ROSES

RÉFÉRENCES - CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

REFERENCES - MAIN CHARACTERISTICS

Références References (Code)	Désignation / Designation	In (A)	Type	Nombre de pôles Number of poles	IΔn (mA)
GWD4002F	INT.DIFF. 2P 25A AC/0,03 2M FIX M	25	AC	2P	30
GWD4022F	INT.DIFF. 2P 40A AC/0,03 2M FIX M	40			
GWD4042F	INT.DIFF. 2P 63A AC/0,03 2M FIX M	63			
GWD4012F	INT.DIFF. 2P 25A A/0,03 2M FIX M	25	A	2P	30
GWD4032F	INT.DIFF. 2P 40A A/0,03 2M FIX M	40			
GWD4052F	INT.DIFF. 2P 63A A/0,3 2M FIX M	63			
GWD4202F	INT.DIFF. 2P 25A A[IR]/0,03 2M FIX M	25	A[IR]	2P	30
GWD4205F	INT.DIFF.PURO 2P 40A A[IR]/0,03 2M FIX M	40			

A[R] : retard de courte durée / short time delay

Indépendant de la tension d'alimentation / Independent of line voltage :	oui / yes
Tension assignée / Rated voltage Ue : (V~)	230 V~
Fréquence assignée / Rated frequency : (Hz)	50 Hz
Temporisation :	Voir tableau / see above table
Nature du courant / Nature of supply :	~
Nombre total de pôles / Total number of poles :	Voir tableau / see above table
Tension assignée de tenue aux chocs / Rated impulse withstand voltage Uimp : (V)	4000
Température d'utilisation / Utilisation range temperature : (°C)	-25°C à/to +40°C
Pouvoir de fermeture et de coupure assigné / Rated making and breaking capacity Im : (A)	630 A
Pouvoir de fermeture et de coupure différentiel assigné / Rated residual making and breaking capacity IΔm : (A)	630 A
Courant conditionnel de court-circuit assigné / Rated conditional short-circuit current Inc : (A)	6000 A
Courant différentiel conditionnel de court-circuit assigné / Rated conditional residual short-circuit current IΔc : (A)	6000 A
Dispositif de protection contre les courts-circuits / Short-circuit protection devices :	Fusible / fuse
Distance de grille (essais de court-circuit) / Grid distance (short-circuit tests) :	35 mm
Type de protection contre les influences externes / Protection against external influences :	Ouvert / unenclosed
Degré de protection / Protection degree :	IP20
Groupe de matériau / Material group :	II
Méthode de montage / Method of mounting :	Tableau / Panel board Sur rail / on rail
Mode de connexions électriques / Method of electrical connection :	
non associé au dispositif de fixation mécanique / not associated with the mechanical-mounting	
Type de bornes / Type of terminals :	Borne à vis / screw terminal
Diamètre des vis des bornes / Nominal diameter of thread : (mm)	4,9 mm
Mode de fixation sur le dispositif de connexion à enfichage de la barre de raccordement Methode of fixation on the plug-in connecting device for connecting bar	
Dispositif à barre libre / free busbar	Oui / yes (code GW96507F)
Mode de commande / Operating means :	Manette / lever