

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Gewiss S.p.A.
Via Alessandro Volta 1
24069 CENATE SOTTO BG
ITALY

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

**Fehlerstromschutzschalter ohne eingebauten
Überstromschutz, netzspannungsunabhängig (RCCB)**
***RCCB, residual current operated circuit-breaker without integral
overcurrent protection, functionally independent of line voltage***

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 61008-1 (VDE 0664-10):2016-10; EN 61008-1:2012+A1:2014+A2:2014+A11:2015
DIN EN 61008-2-1 (VDE 0664 Teil 11):1999-12; EN 61008-2-1:1994+A11:1998
DIN V VDE V 0664-120 (VDE V 0664-120):2010-07

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

M. Tasotti

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

VDE

Aktenzeichen: 1091900-1720-0010 / 231380

File ref.:

Ausweis-Nr. 40030465

Certificate No.

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2010-07-07

(letzte Änderung / updated 2017-02-20)

<http://www.vde.com/zertifikat>

<http://www.vde.com/certificate>

Blatt 1
Page



Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Gewiss S.p.A., Via Alessandro Volta 1, 24069 CENATE SOTTO BG, ITALY

Aktenzeichen / *File ref.*
1091900-1720-0010 / 231380 / CC2 / HF

letzte Änderung / *updated*
2017-02-20

Datum / *Date*
2010-07-07

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40030465.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40030465.

Fehlerstromschutzschalter ohne eingebauten Überstromschutz,netzspannungsunabhängig (RCCB) RCCB, residual current operated circuit-breaker without integral overcurrent protection, functionally independent of line voltage

Typ(en) / *Type(s)*

**GW90941; GW90941A
GW90942; GW90942A
GW90943; GW90943A
GW90947; GW90947A
GW90948; GW90948A
GW90949; GW90949A
GW90931; GW90931A
GW90932; GW90932A
GW90933; GW90933A
GW90937; GW90937A
GW90938; GW90938A
GW90939; GW90939A**

Bemessungsspannung
Rated voltage AC 230 V (1+N-pole)
AC 400 V (3+N-pole)

Bemessungsstrom
Rated current 25 A; 40 A; 63 A

Anzahl der Pole
Number of poles einpolig+N / single-pole+neutral
dreipolig+N / three-pole+neutral

Bemessungsfehlerstrom
Rated residual operating current 0,03 A; 0,3 A

Bemessungsschaltvermögen
Rated making and breaking capacity 630 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom
Rated conditional short circuit current 10000 A

Vorsicherung
Fuse / SCPD 80 A gG (63 A)
63 A gG

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Gewiss S.p.A., Via Alessandro Volta 1, 24069 CENATE SOTTO BG, ITALY

Aktenzeichen / *File ref.*
1091900-1720-0010 / 231380 / CC2 / HF

letzte Änderung / *updated*
2017-02-20

Datum / *Date*
2010-07-07

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40030465.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40030465.

Verhalten bei Gleichstromanteilen
Behaviour in presence of d.c. components

Typ/ type "A"

Umgebungstemperatur
Ambient temperature

-25 °C /+40 °C

Weitere Angaben
Further information

An das Hauptschaltgerät (Fehlerstromschutzschalter) wird werksseitig die Zusatzfunktion angebaut. Die Zusatzfunktion ist der Autotest, der die manuelle Betätigung der Prüftaste ergänzt.
RCCB with assembled additional function. The additional function is the Autotest which supplements the manual operation of the test button.

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet CC2
Section CC2