

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Gewiss S.p.A.
Via Alessandro Volta 1
24069 CENATE SOTTO BG
ITALY

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product


Installationssteckdose, Haushalt
Installation socket-outlet for household

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN VDE 0620-1 (VDE 0620-1):2016-01
IEC 60884-1(ed.3);am1;am2



Aktenzeichen: 1091900-1520-0802 / 222003

File ref.:

Ausweis-Nr. 40044593

Blatt 1

Certificate No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2016-07-15

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

R. Nickel

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Gewiss S.p.A., Via Alessandro Volta 1, 24069 CENATE SOTTO BG, ITALY

Aktenzeichen / *File ref.*
1091900-1520-0802 / 222003 / CC3 / ZI

Datum / *Date*
2016-07-15

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40044593.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40044593.

Installationssteckdose, Haushalt *Installation socket-outlet for household*

Typ(en) / *Type(s)*

GW35204W **GW35204Y**

Bemessungsspannung <i>Rated voltage</i>	AC 250 V
Bemessungsstrom <i>Rated current</i>	16 A
Polzahl <i>Number of poles</i>	zweipolig mit seitlichen Schutzkontakten <i>two-pole with side-earthing contacts</i>
Bauart <i>Kind of construction</i>	DIN 49440-1
Anbringungsart <i>Method of mounting</i>	Unterputzmontage <i>flush-type</i>
Schutzart <i>Degree of protection</i>	IP20
Ausführung(en) <i>Construction(s)</i>	mit Schraubenanschlussklemmen mit Shutter geeignet zur Installation in die Gerätedose GW24231, GW24232 oder GW24234PM <i>with screw-type terminals with shutter suitable for the installation in the wallbox GW24231, GW24232 or GW24234PM</i>
Weitere Angaben siehe Anlage <i>Further information see appendix</i>	1-2 vom 2016-07-15 <i>1-2 dated 2016-07-15</i>

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet CC3
Section CC3