

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Gewiss S.p.A.
Via Alessandro Volta 1
24069 CENATE SOTTO BG
Italy

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

**Fehlerstromschutzschalter ohne eingebauten
Überstromschutz, netzspannungsunabhängig (RCCB)**
***RCCB, residual current operated circuit-breaker without integral
overcurrent protection, functionally independent of line voltage***

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 61008-1 (VDE 0664-10):2018-03; EN 61008-1:2012+A1+A2+A11+A1/AC:2016+A12:2017
DIN EN 61008-2-1 (VDE 0664 Teil 11):1999-12; EN 61008-2-1:1994+A11:1998
DIN V VDE V 0664-120 (VDE V 0664-120):2010-07

Befristet zum / *valid until*: 2023-06-30

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / *Certification*

M. Tasotti

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

VDE

Aktenzeichen: 1091900-1720-0010 / 261503

File ref.:

Ausweis-Nr. 40030465

Certificate No.

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2010-07-07

(letzte Änderung / *updated* 2021-03-11)

Blatt 1

Page

<http://www.vde.com/zertifikat>

<http://www.vde.com/certificate>



Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Gewiss S.p.A., Via Alessandro Volta 1, 24069 CENATE SOTTO BG, ITALY

Aktenzeichen / *File ref.*

1091900-1720-0010 / 261503 / TL3 / HF

letzte Änderung / *updated*

2021-03-11

Datum / *Date*

2010-07-07

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40030465.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40030465.

Fehlerstromschutzschalter ohne eingebauten Überstromschutz,netzspannungsunabhängig (RCCB) *RCCB, residual current operated circuit-breaker without integral overcurrent protection, functionally independent of line voltage*

Typ(en) / *Type(s)*

GW90941; GW90941A

GW90942; GW90942A

GW90943; GW90943A

GW90947; GW90947A

GW90948; GW90948A

GW90949; GW90949A

GW90931; GW90931A

GW90932; GW90932A

GW90933; GW90933A

GW90937; GW90937A

GW90938; GW90938A

GW90939; GW90939A

Bemessungsspannung <i>Rated voltage</i>	AC 230 V (1+N-pole) AC 400 V (3+N-pole)
--	--

Bemessungsstrom <i>Rated current</i>	25 A; 40 A; 63 A
---	------------------

Anzahl der Pole <i>Number of poles</i>	einpolig+N / single-pole+neutral dreipolig+N / three-pole+neutral
---	--

Bemessungsfehlerstrom <i>Rated residual operating current</i>	0,03 A; 0,3 A
--	---------------

Bemessungsschaltvermögen <i>Rated making and breaking capacity</i>	630 A
---	-------

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom <i>Rated conditional short-circuit current</i>	10000 A
--	---------

Vorsicherung / Kurzschlusschutzeinricht <i>Fuse / Short-circuit protection device</i>	80 A gG (63 A) 63 A gG
--	---------------------------

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3