

MANUFACTURER'S DECLARATION OF CONFORMITY
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEL COSTRUTTORE

No.	65605016	
Issuer's name <i>Nome del costruttore:</i>	GEWISS S.p.A.	
Issuer's address <i>Indirizzo del costruttore:</i>	Via A. Volta, 1 24069 Cenate Sotto (BG) ITALY	
Subject of the declaration <i>Oggetto della dichiarazione:</i>	GW68473	
	➤ Rated voltage / Tensione nominale	Un = 400 Vac
	➤ Rated insulation voltage / Tensione nominale di isolamento	Ui = 400 Vac
	➤ Rated operational voltage / Tensione nominale di impiego	Ue = 400 Vac
	➤ Rated impulse withstand voltage / Tensione nominale di tenuta ad impulso	Uimp = 4 kV
	➤ Rated current of the assembly / Corrente nominale del quadro	InA = 25 A
	➤ Rated peak withstand current / Corrente nominale ammissibile di picco	Ipk = 10 kA
	➤ Rated conditional short-circuit current / Corrente nominale di cortocircuito	Icc = 6 kA
	➤ SCPD / Dispositivo di protezione contro il cortocircuito	/
	➤ Rated frequency / Frequenza nominale	fn = 50 Hz
	➤ Degree of protection / Grado di protezione	IP 55
	➤ Form of the internal separation / Forma della segregazione interna	1
	➤ Pollution degree / Grado di inquinamento	3
	➤ EMC disturbances in environments / Ambiente EMC	B
	➤ Conditions of installation / Condizioni di installazione	Mobile ACS/ ASC Mobile
	➤ Mechanical impact protection / Protezione contro l'impatto meccanico	IK 09
	➤ Dimensions / Dimensioni (Width – Height – Depth / Base – Altezza – Profondità)	914-821-400 mm
	➤ Weight / Peso	29 Kg

We declare that the products mentioned in subject are designed and manufactured in conformity with the requirements of the following harmonized standards:

Dichiariamo che i prodotti citati in oggetto sono progettati e costruiti conformemente ai requisiti delle seguenti norme armonizzate:

Document No. / Documento N.	Title / Titolo	Date of issue / Data di emissione
➤ EN 61439-1	Low-voltage switchgear and controlgear assemblies – Part 1: General rules Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) – Parte 1: Regole generali	2011
➤ EN 61439-4	Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 4: Particular requirements for assemblies for construction sites (ACS) Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) - Parte 4: Prescrizioni particolari per quadri per cantiere (ASC)	2013

and therefore meeting the essential requirements of the Directives:
e quindi rispondenti ai requisiti essenziali delle Direttive:

- 2014/35/EU 2014/34/EU Reg. (EU) n. 305/2011
 99/5/EC 2014/30/EU

Signed for and on behalf of:

Firmato per conto di: GEWISS S.p.A.

Place and Date:

Luogo e Data Cenate Sotto, 26th September 2017

MATTEO GAVAZZENI
 Industrial Property and
 Certifications Manager

GEWISS

CARATTERISTICHE SPECIFICATION

Serie/Series: Q-BOX

Codice/Code:
GW68473

Un: 400 V


Uaux: 230 V

f: 50 Hz

Icc: 6 kA

Ip: 55

In: 25 A



UTENZA USER	DENOMINAZIONE DENOMINATION		SPINA PLUG		MORSETTIERA DI TERRA PROTECTIVE EARTH	INTERRUTTORE GENERALE MAINSWITCH	MORSETTO DI APPOGGIO CLAMP	RESISTENZA RESISTOR	LAMPADA LAMP	PULSANTE EMERGENZA EMERGENCY PUSHBUTTON
	TIPO / TYPE	POT./TOT.POWER Kw In A	GW60442	32				3,3K Ω	GW74518	GW74364
	COEF. CONTEMP.	COS φ	08							
INTERRUTTORE O SEZIONATORE MAINSWITCH	COSTRUTTORE / CONSTRUCTOR				GEWISS GW94170					
	TIPO / TYPE									
	N. POLI/N.POLES	In A			4	32				
	Icc kA	Ich mA			6	30				
	I _m (o curva/or curve) A	Pd A			C					
FUSIBILE FLUSE	TIPO / TYPE CALIBRO/CALBRE		A							
CONTATTORE CONTACTOR	TIPO / TYPE									
	In A	Ph kW								
RELE' TERMICO THERMAL RELAY	TIPO / TYPE									
	TARATURA / CALIBRATION		A							
LINEA DI POTENZA POWER LINE	TIPO CAVO / CABLE TYPES FORMAZIONE / FORMATION		5X8mm ² L1,L2,L3,N,PE		6X2,5mm ² PE	5X2,5mm ² +2X1,5mm ² L1,L2,L3,N	1X1,5mm ² N	1X1,5mm ² N	2X1,5mm ²	2X1,5mm ² L3
	LUNGHEZZA / LENGHT		m							
	Iz A									
	C.d.T. aIn %	C.d.T. alb %								
	Zk mΩ	Zs Ω								
	I _k trifase/monof. kA	I _{k1} fase/terra kA								
	MORSETTIERA / TERMINAL BOARD				1X6501 1736 13 FORI/HOLES		1X66390006			


GEWISS

CODICE :
CODE : GW68473PROGETTO : Schema elettrico
PROJECT : Electric diagramFOGLIO 01
DI 03TITOLO / TITLE: Schema unifilare
Single line diagram

◀▶02

REV. DATA/DATE FIRMA / SIGN. MODIFICA / MODIFY

DIS: Crocca A. DATA/DATE: 04/09/2017



UTENZA USE	DENOMINAZIONE DENOMINATION		PROTEZIONE PRESE 1-2-3		PRESA 1		PRESA 2		PRESA 3		PROTEZIONE PRESE 4-5-6		PRESA 4		PRESA 5		PRESA 6	
	TIPO / TYPE	POT./TOT.POWER Kw	OUTLETS 1-2-3 PROTECTION		OUTLET 1		OUTLET 2		OUTLET 3		OUTLETS 4-5-6 PROTECTION		OUTLET 4		OUTLET 5		OUTLET 6	
		In A			GW66304N	16	GW66304N	16	GW66304N	16			GW66308N	16	GW66308N	16	GW66308N	16
	COEF. CONTEMP.	COS φ			0,8		0,8		0,8				0,8		0,8		0,8	
INTERRUTTORE O SEZIONATORE MAINSWITCH	COSTRUTTORE / CONSTRUCTOR		GEWISS GW92047								GEWISS GW92067							
	N. POLI/N.POLES	In A	2	16							3	16						
	Icc kA	Ich mA	6								6							
	I _m (o curva/or curve) A	Pd A	C								C							
FUSIBILE FLUSE	TIPO / TYPE CALIBRO / CALBRE		A															
CONTATTORE CONTACTOR	TIPO / TYPE																	
RELE' TERMICO THERMAL RELAY	TIPO / TYPE																	
	TARATURA / CALIBRATION		A															
LINEA DI POTENZA POWER LINE	TIPO CAVO / CABLE TYPES FORMAZIONE / FORMATION		6X2,5mm ² L1,N		3X2,5mm ² L1,N,PE		3X2,5mm ² L1,N,PE		3X2,5mm ² L1,N,PE		6X2,5mm ² L1,L2,L3		4X2,5mm ² L1,L2,L3,PE		4X2,5mm ² L1,L2,L3,PE		4X2,5mm ² L1,L2,L3,PE	
	LUNGHEZZA / LENGHT		m															
	Iz A																	
	C.d.T. aIn %		C.d.T. alb %															
	Zk mΩ		Zs mΩ															
	Ik trifase/monof. kA		Ik1 fase/terra kA															
	MORSETTIERA / TERMINAL BOARD																	

GEWISS

CODICE : GW68473
 CODE :
 PROGETTO : Schema elettrico
 PROJECT : Electric diagram
 TITOLO / TITLE : Schema unifilare
 Single line diagram
 DIS : Crocca A.
 DATA / DATE : 04/09/2017
 FOGLIO 02
 DI 03
 01 ◀ ▶ 03

REV. DATA/DATE FIRMA / SIGN. MODIFICA / MODIFY

GEWISS S.p.A si riserva la possibilità di sostituire alcuni dei codici inclusi negli schemi allegati con interruttori aventi caratteristiche tecniche identiche o migliorative.

La tabella seguente riporta l'elenco delle possibili sostituzioni autorizzate.

GEWISS s.p.A ha verificato e certificato il quadro in tutte le configurazioni così realizzate che, pertanto, rientrano nel sistema di quadri GEWISS come definito dalle norme EN 61439-1 e EN 61439-4

TABELLA CODICI E LORO ALTERNATIVE / TABLE CODES AND ITS ALTERNATIVES													
CODICI/CODES		CARATTERISTICHE / FEATURES								VARIABILI / VARIABLES			
Codice base Base code	Codice alt. Alt. code	Tipo Type	Poli Poles	Curva Curve	In (A)	Icc (KA)	Icn (mA)	Moduli Modules	Tipo Type	Curva Curve	Icc (KA)	Moduli Modules	
GW90247			2P	C	16	6	/		MTC MCCB			1	
	GW92047								MT/MCB			2	
GW90250			2P	C	32	6	/		MTC MCCB			1	
	GW92050								MT/MCB			2	
GW90267			3P	C	16	6	/		MTC MCCB			2	
	GW92067								MT/MCB			3	
GW90270			3P	C	32	6	/		MTC MCCB			2	
	GW92070								MT/MCB			3	
GW90287			4P	C	16	6	/		MTC MCCB			2	
	GW92087								MT/MCB			4	
GW90290			4P	C	32	6	/		MTC MCCB			2	
	GW92090								MT/MCB			4	
GW92093		MT	4P	C	63		/	4			6		
	GW92693	MCB									10		
GW94027		MDC	2P		16	4,5	30	2		AC			
	GW94227	RCBO								A			
GW94127		MDC	2P		16	6	30	2		AC			
	GW94327	RCBO								A			

Gewiss SpA reserves the right to replace some of the products included in the drawing with devices having the same or improved ratings or technical characteristics. The following table shows the list of possible replacements allowed.

Gewiss SpA has tested and certified the switchboard conforming to all the configurations in such a way manufactured, therefore, they are included in GEWISS assembly system as defined in the standards EN 61439-1 and EN 61439-4

					CODICE: CODE:	GW68473	PROGETTO : Schema elettrico PROJECT : Electric diagram	FOGLIO 03 DI 03
					TITOLO/ TITLE:	Tabella codici Codes table		02◀▶
					DIS: Crocca A.	DATA/DATE: 04/09/2017		
REV.	DATA/DATE	FIRMA/SIGN.	MODIFICA/MODIFY					