

MANUFACTURER'S DECLARATION OF CONFORMITY

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEL COSTRUTTORE

Page 1

No.	65752057
Issuer's name Nome del costruttore:	GEWISS S.p.A.
Issuer's address: Indirizzo del costruttore:	Via D. Bosatelli, 1 24069 Cenate Sotto (BG) ITALY
Subject of the declaration: Oggetto della dichiarazione:	GW68562F
Main ratings: Dati principali: Stat	➤ Rated voltage / Tensione nominale Un = 400 Vac ➤ Rated insulation voltage / Tensione nominale di isolamento Ui = 400 Vac ➤ Rated operational voltage / Tensione nominale di impiego Ue = 400 Vac ➤ Rated impulse withstand voltage / Tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp = 4kV ➤ Rated current of the assembly / Corrente nominale del quadro In = 25 A ➤ Rated peak withstand current / Corrente nominale ammissibile di picco Ipk = 10 kA ➤ Rated conditional short-circuit current / Corrente nominale di cortocircuito Icc = 6 kA ➤ SCPD / Dispositivo di protezione contro il cortocircuito / ➤ Rated frequency / Frequenza nominale fn = 50 Hz ➤ Degree of protection / Grado di protezione IP55 ➤ Form of the internal separation / Forma della segregazione interna 1 ➤ Pollution degree / Grado di inquinamento 3 ➤ EMC disturbances in environments / Ambiente EMC B ➤ Conditions of installation / Condizioni di installazione Mobile ACS / ASC mobile ➤ Intended for use by / Previsto per l'utilizzo da / ➤ External design / Configurazione esterna / ➤ Mechanical impact protection / Protezione contro l'impatto meccanico IK 09 ➤ Dimensions / Dimensioni (Width – Height – Depth / Base – Altezza – Profondità) 636x821x400 mm ➤ Weight / Peso 22 Kg

We declare that the products mentioned in subject are designed and manufactured in conformity with the requirements of the following harmonized standards:
Dichiaro che i prodotti citati in oggetto sono progettati e costruiti conformemente ai requisiti delle seguenti norme armonizzate:

Document No. / Documento N.	Title / Titolo	Date of issue / Data di emissione
➤ EN 61439-1	Low-voltage switchgear and controlgear assemblies – Part 1: General rules Apparecchiature assemblate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) – Parte 1: Regole generali	2011
➤ EN 61439-4	Low-voltage switchgear and controlgear assemblies – Part 4: Particular requirements for assemblies for construction sites (ACS) Apparecchiature assemblate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) – Parte 4: Prescrizioni particolari per quadri per cantiere (ASC)	2013
➤ EN IEC 63000	Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances. Documentazione tecnica per la valutazione dei prodotti elettrici ed elettronici in relazione alla restrizione delle sostanze pericolose	2018

and therefore meeting the essential requirements of the Directives:

e quindi rispondenti ai requisiti essenziali delle Direttive:

☒ 2014/35/EU

☒ 2014/30/EU

☐ Reg. (EU) n. 305/2011

☐ 2009/125/EC

☐ 2010/30/EU

☐ 2014/53/EU

☐ 2014/34/EU

☐ 2014/32/EU

☒ 2011/65/EU + 2015/863

Signed for and on behalf :

Firmato per conto di:

GEWISS S.p.A.

MATTEO GAVAZZENI.....

Place and Date

Luogo e Data:

Cenate Sotto, 21/02/2024

Direttore Proprietà Industriale, Qualità e Certificazioni Prodotto Corporate

Corporate Industrial Property, Quality and Product Certification Director

This declaration is exclusively for Gewiss customers use to satisfy their specific requests. The publication and the copy of the contents, even a part, in every form, are prohibited without the prior written authorization of Gewiss. Gewiss reserves the right to introduce, at any time and without notice, all the product changes held to be proper, at his absolute discretion, either to improve the serviceability or the performances of his products, or to answer technologic or productive needs, therefore, the content of the declaration in the future could not coincide with what declared at the time of the declaration.

Doc. 65600793



CARATTERISTICHE
SPECIFICATION

Serie/Series: Q-BOX

Codice/Code:
GW68562F

Un: 400 V


Uaux: 230 V

f: 50 Hz

Icc: 6 kA

I_p: 55

In: 25 A



UTENZA USER	DENOMINAZIONE DENOMINATION		MORSETTIERA TERMINAL BLOC	MORSETTIERA DI TERRA PROTECTIVE EARTH	INTERRUTTORE GENERALE MAIN SWITCH	MORSETTO DI APPOGGIO CLAMP	RESISTENZA RESISTOR		LAMPADA LAMP		PULSANTE EMERGENZA EMERGENCY PUSHBUTTON			
	TIPO / TYPE	POT./TOT.POWER Kw					3,3K Ω		GW74518		GW74364			
INTERRUTTORE O SEZIONATORE MAIN SWITCH	POT./POWER Kw	In A												
	COEF. CONTEMP.	COS φ												
	COSTRUTTORE / CONSTRUCTOR				GEWISS									
	TIPO / TYPE				GW94170									
FUSIBILE FUSE	N. POLI/N.POLES	In A			4 32									
	Icc kA	Ich mA			6 30									
	Im (o curva/or curve) A				C									
	TIPO / TYPE													
CONTATTORE CONTACTOR	CAUBRO / CALBRE	A												
	TIPO / TYPE													
RELE TERMICO THERMAL RELAY	In A	Pn kW												
	TIPO / TYPE													
LINEA DI POTENZA POWER LINE	TARATURA / CALIBRATION	A												
	TIPO CAVO / CABLE TYPES		4X6mm ²	4X2,5mm ²	9X2,5mm ² 2X1,5mm ²	1X1,5mm ²	1X1,5mm ²		2X1,5mm ²		2X1,5mm ²			
	FORMAZIONE / FORMATION		L1,L2,L3,N	PE	L1,L2,L3,N	N	N				L1			
	LUNGHEZZA / LENGHT	m												
	Iz A													
	C.d.T. aIn %	C.d.T. aIb %												
	Zk mΩ	Zs Ω												
	Ikt ifase/monof. kA	Ikt ifase/terra kA												
MORSETTIERA / TERMINAL BOARD			4X65518318 16mm ²	1X65011728 8 FORI/HOLES		1X66390006								



CODICE :
CODE : GW68562F

PROGETTO : Schema elettrico
PROJECT : Electric diagram

FOGLIO 01
DI 02


TITOLO/ TITLE: Schema unifilare
Single line diagram

DIS: Crocca A.

DATA/DATE: 09/03/2017



REV. DATA/DATE FIRMA / SIGN. MODIFICA / MODIFY



UTENZA USE	DENOMINAZIONE DENOMINATION		PRESA1		PRESA2		PRESA3		PRESA4							
			OUTLET 1		OUTLET 2		OUTLET 3		OUTLET 4							
	TIPO / TYPE	POT./TOT.POWER Kw														
	POT./POWER Kw	In A														
INTERRUTTORE O SEZIONATORE MAIN SWITCH	COEF. CONTEMP.	COS φ														
	COSTRUTTORE / CONSTRUCTOR															
	TIPO / TYPE															
	N. POLI/N.POLES	In A														
FUSIBILE FUSE	Icc kA	Ich mA														
	Im (o curva/for curve) A	Pd A														
	TIPO / TYPE															
	CAUBRO / CALIBRE	A														
CONTATTORE CONTACTOR	TIPO / TYPE															
	In A	Pn kW														
	TIPO / TYPE															
	TARATURA / CALIBRATION	A														
RELE TERMICO THERMAL RELAY	TIPO CAVO / CABLE TYPES															
	FORMAZIONE / FORMATION															
	LUNGHEZZA / LENGHT	m														
	Iz A															
LINEA DI POTENZA POWER LINE	C.d.T. aIn %	C.d.T. alB %														
	Zk mΩ	Zs mΩ														
	Ikt ifase/monof. kA	Ikt ifase/terra kA														
	MORSETTIERA / TERMINAL BOARD															

REV.	DATA/DATE	FIRMA / SIGN.	MODIFICA / MODIFY

GEWISS

CODICE : GW68562F		PROGETTO : Schema elettrico	FOGLIO 02 DI 02
CODE :		PROJECT : Electric diagram	
TITOLO/ TITLE: Schema unifilare Single line diagram			01◀▶
DIS: Crocca A.		DATA/DATE: 09/03/2017	