

MANUFACTURER'S DECLARATION OF CONFORMITY

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEL COSTRUTTORE

Page 1

No.	65752214
Issuer's name <i>Nome del costruttore:</i>	GEWISS S.p.A.
Issuer's address: <i>Indirizzo del costruttore:</i>	Via D. Bosatelli, 1 24069 Cenate Sotto (BG) ITALY
Subject of the declaration: <i>Oggetto della dichiarazione:</i>	GW68570
Main ratings: <i>Dati principali: Stat</i>	➤ Rated voltage / Tensione nominale Un = 400 Vac ➤ Rated insulation voltage / Tensione nominale di isolamento Ui = 400 Vac ➤ Rated operational voltage / Tensione nominale di impiego Ue = 400 Vac ➤ Rated impulse withstand voltage / Tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp = 4kV ➤ Rated current of the assembly / Corrente nominale del quadro InA = 25 A ➤ Rated peak withstand current / Corrente nominale ammissibile di picco Ipk = 10 kA ➤ Rated conditional short-circuit current / Corrente nominale di cortocircuito Icc = 6 kA ➤ SCPD / Dispositivo di protezione contro il cortocircuito / ➤ Rated frequency / Frequenza nominale fn = 50 Hz ➤ Degree of protection / Grado di protezione IP55 ➤ Form of the internal separation / Forma della segregazione interna 1 ➤ Pollution degree / Grado di inquinamento 3 ➤ EMC disturbances in environments / Ambiente EMC B ➤ Conditions of installation / Condizioni di installazione Mobile ACS / ASC mobile ➤ Intended for use by / Previsto per l'utilizzo da / ➤ External design / Configurazione esterna / ➤ Mechanical impact protection / Protezione contro l'impatto meccanico IK 09 ➤ Dimensions / Dimensioni (Width – Height – Depth / Base – Altezza – Profondità) 636x821x400 mm ➤ Weight / Peso 22 Kg

We declare that the products mentioned in subject are designed and manufactured in conformity with the requirements of the following harmonized standards:
 Dichiariamo che i prodotti citati in oggetto sono progettati e costruiti conformemente ai requisiti delle seguenti norme armonizzate:

Document No. / Documento N.	Title / Titolo	Date of issue / Data di emissione
➤ EN 61439-1	Low-voltage switchgear and controlgear assemblies – Part 1: General rules Apparecchiature assemblate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) – Parte 1: Regole generali	2011
➤ EN 61439-4	Low-voltage switchgear and controlgear assemblies – Part 4: Particular requirements for assemblies for construction sites (ACS) Apparecchiature assemblate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) – Parte 4: Prescrizioni particolari per quadri per cantiere (ASC)	2013
➤ EN IEC 63000	Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances. Documentazione tecnica per la valutazione dei prodotti elettrici ed elettronici in relazione alla restrizione delle sostanze pericolose	2018

and therefore meeting the essential requirements of the Directives:

e quindi rispondenti ai requisiti essenziali delle Direttive:

☒ 2014/35/EU

☒ 2014/30/EU

☐ Reg. (EU) n. 305/2011

☐ 2009/125/EC

☐ 2010/30/EU

☐ 2014/53/EU

☐ 2014/34/EU

☐ 2014/32/EU

☒ 2011/65/EU + 2015/863

Signed for and on behalf :

Firmato per conto di:

GEWISS S.p.A.

MATTEO GAVAZZENI.....

Place and Date

Luogo e Data:

Cenate Sotto, 21/02/2024

Direttore Proprietà Industriale, Qualità e Certificazioni Prodotto Corporate

Corporate Industrial Property, Quality and Product Certification Director

This declaration is exclusively for Gewiss customers use to satisfy their specific requests. The publication and the copy of the contents, even a part, in every form, are prohibited without the prior written authorization of Gewiss. Gewiss reserves the right to introduce, at any time and without notice, all the product changes held to be proper, at his absolute discretion, either to improve the serviceability or the performances of his products, or to answer technologic or productive needs, therefore, the content of the declaration in the future could not coincide with what declared at the time of the declaration.

Doc. 6559037



CARATTERISTICHE
SPECIFICATION

Serie/Series: Q-BOX

Codice/Code:
GW68570

Un: 400 V


Uaux: 230 V

f: 50 Hz

Icc: 6 kA

I_p: 55

In: 25 A



UTENZA USER	DENOMINAZIONE DENOMINATION		MORSETTIERA TERMINAL BLOC	MORSETTIERA DI TERRA PROTECTIVE EARTH	INTERRUTTORE GENERALE MAIN SWITCH	MORSETTO DI APPOGGIO CLAMP	RESISTENZA RESISTOR		LAMPADA LAMP		PULSANTE EMERGENZA EMERGENCY PUSHBUTTON			
	TIPO / TYPE	POT./TOT.POWER Kw					3,3K Ω		GW74518		GW74364			
INTERRUTTORE O SEZIONATORE MAIN SWITCH	POT./POWER Kw	In A												
	COEF. CONTEMP.	COS φ												
	COSTRUTTORE / CONSTRUCTOR				GEWISS									
	TIPO / TYPE				GW94170									
FUSIBILE FUSE	N. POLI/N. POLES	In A			4 32									
	Icc kA	Ich mA			6 30									
	I _m (o curva/or curve) A	Pd A			C									
	TIPO / TYPE													
CONTATTORE CONTACTOR	CAUBRO / CALBRE	A												
	TIPO / TYPE													
RELE TERMICO THERMAL RELAY	In A	Pn kW												
	TIPO / TYPE													
LINEA DI POTENZA POWER LINE	TARATURA / CALIBRATION	A												
	TIPO CAVO / CABLE TYPES		4X6mm ²	3X2,5mm ² 1X4mm ²	(5X2,5+3X4+2X1,5)mm ²	1X1,5mm ²	1X1,5mm ²		2X1,5mm ²		2X1,5mm ²			
	FORMAZIONE / FORMATION		L1,L2,L3,N	PE	L1,L2,L3,N	N	N				L1			
	LUNGHEZZA / LENGHT	m												
	Iz A													
	C.d.T. a In %	C.d.T. a Ib %												
	Zk mΩ	Zs Ω												
	I _k trifase/monof. kA	I _k f. fase/terra kA												
MORSETTIERA / TERMINAL BOARD			4X65518318 16mm ²	1X65011728 8 FORI/HOLES		1X66390006								



CODICE :
CODE : GW68570

PROGETTO : Schema elettrico
PROJECT : Electric diagram

FOGLIO 01
DI 03


TITOLO/ TITLE: Schema unifilare
Single line diagram



DIS: Crocca A.

DATA/DATE: 12/05/2017

REV. DATA/DATE FIRMA / SIGN. MODIFICA / MODIFY



UTENZA USE	DENOMINAZIONE DENOMINATION			PROTEZIONE PRESA 1		PRESA 1		PROTEZIONE PRESE 2-3		PRESA 2		PRESA 3		PROTEZIONE PRESA 4		PRESA 4			
				OUTLET 1 PROTECTION		OUTLET 1		OUTLETS 2-3 PRTOTECTION		OUTLET 2		OUTLET 3		OUTLET 4 PRTOTECTION		OUTLET 4			
	TIPO / TYPE		POT./TOT.POWER Kw			GW66304N				GW66308N		GW66308N				GW66319N			
	POT.POWER Kw		In	A			16				16		16				32		
COEF. CONTEMP.			COS Φ			08				08		08		16		08			
INTERRUTTORE O SEZIONATORE MAIN SWITCH	COSTRUTTORE / CONSTRUCTOR			GEWSS				GEWSS						GEWSS		08			
	TIPO / TYPE			GW90247				GW92067						GW92070					
	N. POLI/N.POLES		In	A	2	16			3	16				3	32				
	Icc		kA	Ich	mA	6			6				6						
FUSIBILE FUSE	Im (o curva/or curve) A			Pd	A	C		C						C					
	TIPO / TYPE																		
CONTATTORE CONTACTOR	CAUBRO / CALIBRE			A															
	TIPO / TYPE																		
RELE' TERMICO THERMAL RELAY	In		A	Pn	kW														
	TIPO / TYPE																		
LINEA DI POTENZA POWER LINE	TARATURA / CALIBRATION			A															
	TIPO CAVO / CABLE TYPES			2X2,5mm²		3X2,5mm²		6X2,5mm²		4X2,5mm²		4X2,5mm²		3X6mm²		3X6mm² 1X4mm²			
	FORMAZIONE / FORMATION			L1,N		L1,NPE		L1,L2,L3		L1,L2,L3,PE		L1,L2,L3,PE		L1,L2,L3		L1,L2,L3,PE			
	LUNGHEZZA / LENGHT			m															
	Iz			A															
	C.d.T.		a In	%	C.d.T.	a Ib	%												
LINE	Zk		mΩ	Zs	mΩ														
	Ik trifase/monof.		kA	Ik1 fase/terra	kA														
	MORSETTIERA / TERMINAL BOARD																		

REV.	DATA/DATE	FIRMA/SIGN.	MODIFICA/MODIFY

GEWISS

CODICE : GW68570		PROGETTO : Schema elettrico		FOGLIO 02	
CODE : 		PROJECT : Electric diagram		DI 03	
TITOLO/ TITLE: Schema unifilare Single line diagram				01◀▶03	
DIS: Crocca A.		DATA/DATE: 12/05/2017			

GEWISS S.p.A si riserva la possibilità di sostituire alcuni dei codici inclusi negli schemi allegati con interruttori aventi caratteristiche tecniche identiche o migliorative.

La tabella seguente riporta l'elenco delle possibili sostituzioni autorizzate.

GEWISS s.p.A ha verificato e certificato il quadro in tutte le configurazioni così realizzate che, pertanto, rientrano nel sistema di quadri GEWISS come definito dalle norme EN 61439-1 e EN 61439-4

TABELLA CODICI E LORO ALTERNATIVE / TABLE CODES AND ITS ALTERNATIVES													
CODICI/CODES		CARATTERISTICHE / FEATURES											
Codice base Base code	Codice alt. Alt. code	Tipo Type	Poli Poles	Curva Curve	In (A)	Icc (KA)	Idn (mA)	Moduli Modules	VARIABILI / VARIABLES				Moduli Modules
									Tipo Type	Curva Curve	Icc (KA)		
GW90247			2P	C	16	6	/		MTC MCCB				1
	GW92047								MT/MCB				2
GW90250			2P	C	32	6	/		MTC MCCB				1
	GW92050								MT/MCB				2
GW90267			3P	C	16	6	/		MTC MCCB				2
	GW92067								MT/MCB				3
GW90270			3P	C	32	6	/		MTC MCCB				2
	GW92070								MT/MCB				3
GW90287			4P	C	16	6	/		MTC MCCB				2
	GW92087								MT/MCB				4
GW90290			4P	C	32	6	/		MTC MCCB				2
	GW92090								MT/MCB				4
GW92093		MT	4P	C	63		/	4			6		
	GW92693	MCB									10		
GW94027		MDC	2P		16	4,5	30	2		AC			
	GW94227	RCBO								A			
GW94127		MDC	2P		16	6	30	2		AC			
	GW94327	RCBO								A			

Gewiss SpA reserves the right to replace some of the products included in the drawing with devices having the same or improved ratings or technical characteristics.

The following table shows the list of possible replacements allowed.

Gewiss SpA has tested and certified the switchboard conforming to all the configurations in such a way manufactured, therefore, they are included in GEWISS assembly system as defined in the standards EN 61439-1 and EN 61439-4

					CODICE: GW68570	PROGETTO : Schema elettrico	FOGLIO 03
					CODE: GW68570	PROJECT : Electric diagram	DI 03
					TITOLO/ TITLE: Tabella codici		
					Codes table		
REV.	DATA/DATE	FIRMA/SIGN.	MODIFICA/MODIFY		DIS: Crocca A.	DATA/DATE: 12/05/2017	02