

MANUFACTURER'S DECLARATION OF CONFORMITY

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEL COSTRUTTORE

Page 1

No.	65752693
Issuer's name Nome del costruttore:	GEWISS S.p.A.
Issuer's address: Indirizzo del costruttore:	Via D. Bosatelli, 1 24069 Cenate Sotto (BG) ITALY
Subject of the declaration: Oggetto della dichiarazione:	GW68596F
Main ratings: Dati principali: Stat	➤ Rated voltage / Tensione nominale Un = 400 Vac ➤ Rated insulation voltage / Tensione nominale di isolamento Ui = 400 Vac ➤ Rated operational voltage / Tensione nominale di impiego Ue = 400 Vac ➤ Rated impulse withstand voltage / Tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp = 4kV ➤ Rated current of the assembly / Corrente nominale del quadro InA = 25 A ➤ Rated peak withstand current / Corrente nominale ammissibile di picco Ipk = 10 kA ➤ Rated conditional short-circuit current / Corrente nominale di cortocircuito Icc = 6 kA ➤ SCPD / Dispositivo di protezione contro il cortocircuito / ➤ Rated frequency / Frequenza nominale fn = 50 Hz ➤ Degree of protection / Grado di protezione IP55 ➤ Form of the internal separation / Forma della segregazione interna 1 ➤ Pollution degree / Grado di inquinamento 3 ➤ EMC disturbances in environments / Ambiente EMC B ➤ Conditions of installation / Condizioni di installazione Mobile ACS / ASC mobile ➤ Intended for use by / Previsto per l'utilizzo da / ➤ External design / Configurazione esterna / ➤ Mechanical impact protection / Protezione contro l'impatto meccanico IK 09 ➤ Dimensions / Dimensioni (Width – Height – Depth / Base – Altezza – Profondità) 1037x821x400 mm ➤ Weight / Peso 30 Kg

We declare that the products mentioned in subject are designed and manufactured in conformity with the requirements of the following harmonized standards:
Dichiaro che i prodotti citati in oggetto sono progettati e costruiti conformemente ai requisiti delle seguenti norme armonizzate:

Document No. / Documento N.	Title / Titolo	Date of issue / Data di emissione
➤ EN 61439-1	Low-voltage switchgear and controlgear assemblies – Part 1: General rules Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) – Parte 1: Regole generali	2011
➤ EN 61439-4	Low-voltage switchgear and controlgear assemblies – Part 4: Particular requirements for assemblies for construction sites (ACS) Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) – Parte 4: Prescrizioni particolari per quadri per cantiere (ASC)	2013
➤ EN IEC 63000	Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances. Documentazione tecnica per la valutazione dei prodotti elettrici ed elettronici in relazione alla restrizione delle sostanze pericolose	2018

and therefore meeting the essential requirements of the Directives:

e quindi rispondenti ai requisiti essenziali delle Direttive:

☒ 2014/35/EU

☒ 2014/30/EU

☐ Reg. (EU) n. 305/2011

☐ 2009/125/EC

☐ 2010/30/EU

☐ 2014/53/EU

☐ 2014/34/EU

☐ 2014/32/EU

☒ 2011/65/EU + 2015/863

Signed for and on behalf of:

Firmato per conto di:

GEWISS S.p.A.

MATTEO GAVAZZENI.....

Place and Date

Luogo e Data:

Cenate Sotto, 21/02/2024

Direttore Proprietà Industriale, Qualità e Certificazioni Prodotto Corporate

Corporate Industrial Property, Quality and Product Certification Director

This declaration is exclusively for Gewiss customers use to satisfy their specific requests. The publication and the copy of the contents, even a part, in every form, are prohibited without the prior written authorization of Gewiss. Gewiss reserves the right to introduce, at any time and without notice, all the product changes held to be proper, at his absolute discretion, either to improve the serviceability or the performances of his products, or to answer technologic or productive needs, therefore, the content of the declaration in the future could not coincide with what declared at the time of the declaration.



CARATTERISTICHE
SPECIFICATION

Serie/Series: Q-BOX

Codice/Code:
GW68596F

Un: 400 V


Uaux: 230 V

f: 50 Hz

Icc: 6 kA

Ip: 55

In: 25 A




UTENZA USER	DENOMINAZIONE DENOMINATION			SPINA PLUG		MORSETTIERA DI TERRA PROTECTIVE EARTH		INTERRUTTORE GENERALE MAIN SWITCH		MORSETTO DI APPOGGIO CLAMP		RESISTENZA RESISTOR		LAMPADA LAMP		PULSANTE EMERGENZA EMERGENCY PUSHBUTTON		
	TIPO / TYPE		POT./TOT.POWER Kw	GW60442								3,3KΩ			GW74518		GW74364	
	POT./POWER Kw		In A		32													
	COEF. CONTEMP.		COS φ	08														
INTERRUTTORE O SEZIONATORE MAIN SWITCH	COSTRUTTORE / CONSTRUCTOR							GEWSS GW94170										
	TIPO / TYPE																	
	N. POLI/N.POLES	In A					4	32										
	Icc kA	Ich mA					6	30										
FUSIBILE FUSE	Im (o curva/or curve) A			Pd A				C										
	TIPO / TYPE																	
CONTATTORE CONTACTOR	CAUBRO / CALIBRE			A														
	TIPO / TYPE																	
RELE TERMICO THERMAL RELAY	In A	Pn kW																
	TIPO / TYPE																	
LINEA DI POTENZA POWER LINE	TARATURA / CALIBRATION			A														
	TIPO CAVO / CABLE TYPES			5X6mm²		6X2,5mm²		16X2,5mm²2x1,5mm²		1X1,5mm²		1X1,5mm²		2X1,5mm²		2X1,5mm²		
	FORMAZIONE / FORMATION			L1,L2,L3,N,PE		PE		L1,L2,L3,N		N		N				L3		
	LUNGHEZZA / LENGHT			m														
	Iz A																	
	C.d.T. aIn %	C.d.T. aIb %																
	Zk mΩ	Zs Ω																
	Iktifase/monof. kA	Ikt.fase/terra kA																
MORSETTIERA / TERMINAL BOARD					1X65011736 13 FORI/HOLES				1X66390006									



CODICE : GW68596F		PROGETTO : Schema elettrico	FOGLIO 01
CODE :		PROJECT : Electric diagram	DI 02
TITOLO/ TITLE: Schema unifilare Single line diagram			◀▶02
DIS: Crocca A.		DATA/DATE: 20/04/2017	

REV.	DATA/DATE	FIRMA / SIGN.	MODIFICA / MODIFY
------	-----------	---------------	-------------------

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



UTENZA USE	DENOMINAZIONE DENOMINATION		PRESA1		PRESA2		PRESA3		PRESA4		PRESA5		PRESA6			
			OUTLET 1		OUTLET 2		OUTLET 3		OUTLET 4		OUTLET 5		OUTLET 6			
	TIPO / TYPE	POT./TOT.POWER Kw	GW66326N	16	GW66326N	16	GW66326N	16	GW66330N	16	GW66330N	16	GW66331N	16		
	COEF. CONTEMP.	COS ϕ	08		08		08		08		08		08			
INTERRUTTORE O SEZIONATORE MAIN SWITCH	COSTRUTTORE / CONSTRUCTOR															
	TIPO / TYPE															
	N. POLI/N.POL	In A														
	Icc kA	Ich mA														
FUSIBILE FUSE	Im (o curva/or curve) A	Pd A														
	TIPO / TYPE		10,3X38	GW72101	10,3X38	GW72101	10,3X38	GW72101	10,3X38	GW72101	10,3X38	GW72101	10,3X38	GW72101		
CONTATTORE CONTACTOR	CAUBRO / CALIBRE	A	16A		16A		16A		16A		16A		16A			
	TIPO / TYPE															
RELE TERMICO THERMAL RELAY	In A	Pn kW														
	TIPO / TYPE															
LINEA DI POTENZA POWER LINE	TARATURA / CALIBRATION	A														
	TIPO CAVO / CABLE TYPES		3X2,5mm ²		3X2,5mm ²		3X2,5mm ²		4X2,5mm ²		4X2,5mm ²		5X2,5mm ²			
	FORMAZIONE / FORMATION		L1,NPE		L2,NPE		L3,NPE		L1,L2,L3,PE		L1,L2,L3,PE		L1,L2,L3,NPE			
	LUNGHEZZA / LENGHT	m														
	Iz A															
	C.d.T. aIn %	C.d.T. aIb %														
	Zk mΩ	Zs mΩ														
	Iktifase/monof. kA	Iktfase/terra kA														
MORSETTIERA / TERMINAL BOARD																

REV.	DATA/DATE	FIRMA / SIGN.	MODIFICA / MODIFY

GEWISS

CODICE : CODE : GW68596F		PROGETTO : Schema elettrico PROJECT : Electric diagram	FOGLIO 02 DI 02
TITOLO/ TITLE: Schema unifilare Single line diagram			01◀▶
DIS: Crocca A.		DATA/DATE: 20/04/2017	