

PULSANTIERA 4 CANALI EASY - DA INCASSO
4 CHANNEL EASY PUSH-BUTTON PANEL FLUSH MOUNTED
BOÎTIER DE COMMANDE 4 CANAUX EASY - ENCASTRABLE
CAJA DE PULSADORES 4 CANALES EASY - EMPOTRABLE
4-KANAL TASTATUR EASY - FÜR UNTERPUTZMONTAGE





IT EN FR ES DE

CE UK
CA

KNX®



GW 10 752 - GW 12 752 - GW 13 752
GW 14 752 - GW 15 752

A**B****① LED di stato e localizzazione notturna***Status and night localisation LED**LED d'état et de localisation nocturne**LED de estado y localización nocturna**LED für Status und Nachtanzeige***② Pulsante di comando***Command button - Bouton de commande**Pulsador de mando - Steuertaste***③ Terminali bus***Bus terminal - Borniers bus**Terminales bus - Busanschlüsse***④ LED di programmazione***Programming LED - LED de programmation**LED de programación - Programmier-LED***⑤ Tasto di programmazione***Programming key - Touche de programmation**Tecla de programación - Programmier-Taste***C****Numerazione pulsanti***Button numbering- Numérotation des boutons**Numeración pulsadores - Tastennummerierung***D****Numerazione canali LED***Channel numbering LED - Numérotation des canaux LED**Numeración canales LED - Nummerierung LED-Kanäle*

INDICE

1. AVVERTENZE GENERALI	4
1.1 Contenuto della confezione	4
2. DESCRIZIONE GENERALE	5
2.1 In breve	5
2.2 Funzioni	5
3. INSTALLAZIONE	7
3.1 Avvertenze per l'installazione KNX/EIB	7
3.2 Connessioni elettriche	7
3.3 Inizializzazione con unità base Easy	8
3.4 Completamento	8
4. PROGRAMMAZIONE CON UNITÀ BASE EASY	9
4.1 Parametri di configurazione (Easy)	11
5. IN SERVIZIO	12
5.1 Comportamento alla caduta e al ripristino dell'alimentazione bus	12
5.2 Manutenzione	12
6. DATI TECNICI	13

Attenzione! La sicurezza dell'apparecchio è garantita solo attendendosi alle istruzioni qui riportate. Pertanto è necessario leggerle e conservarle. I prodotti Chorus devono essere installati conformemente a quanto previsto dalla norma CEI 64-8 per gli apparecchi per uso domestico e similare, in ambienti non polverosi e dove non sia necessaria una protezione speciale contro la penetrazione di acqua.

L'organizzazione di vendita GEWISS è a disposizione per chiarimenti e informazioni tecniche.

Gewiss SpA si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto descritto in questo manuale in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

1.1 CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- n. 1 Pulsantiera 4 canali Easy – da incasso
- n. 1 Morsetto bus
- n. 1 Coperchietto con vite
- n. 1 Manuale di installazione e uso
- n. 33 Etichette con icone

2.1 IN BREVE

La Pulsantiera 4 canali Easy – da incasso permette di inviare comandi ad altri dispositivi attuatori, tramite il bus KNX/EIB attraverso il quale è collegata al sistema di Home Automation. La pulsantiera è alimentata dalla linea bus ed ogni canale è dotato di due LED per la localizzazione notturna (LED ambra) e la segnalazione di stato del carico comandato (LED verde).

La pulsantiera viene posizionata all'interno di scatole da incasso standard, montata nei supporti della serie Chorus nello spazio di due moduli.

Un set di icone, fornito con il dispositivo, permette la personalizzazione e l'identificazione funzionale dei tasti.

2.2 FUNZIONI

Ognuno dei 4 pulsanti dell'interfaccia può essere configurato con l'unità base Easy (GW 90 831) per svolgere, a scelta, una delle seguenti funzioni:

Commutazione ciclica on/off

Consente di attivare o disattivare dei carichi elettrici, come ad esempio degli apparecchi di illuminazione, collegati ad un attuatore KNX/EIB. Il pulsante invia alternativamente i comandi ON e OFF.

Il LED verde segnala lo stato chiuso del contatto NA dell'attuatore comandato.

Gestione fronti

Consente di attivare o disattivare dei carichi elettrici, come ad esempio degli apparecchi di illuminazione, collegati ad un attuatore KNX/EIB.

L'ingresso si può configurare per:

- inviare il comando ON;
- inviare il comando OFF;
- inviare il comando ON alla pressione del pulsante, OFF al suo rilascio (ON/OFF);
- inviare il comando OFF alla pressione del pulsante, ON al suo rilascio (OFF/ON).

In questa modalità il dispositivo non consente il controllo automatico dei LED di segnalazione.

È possibile associare la loro accensione allo stato del contatto di un attuatore tramite quattro appositi canali di stato da selezionare esplicitamente in fase di creazione della funzione.

Comando ON con temporizzazione

Consente di attivare un carico elettrico collegato ad un attuatore KNX/EIB, ad esempio la luce scale, che si disattiverà automaticamente trascorso un tempo prefissato parametrizzabile sull'attuatore. Il LED verde segnala lo stato chiuso del contatto NA dell'attuatore comandato.

Gestione di tende e tapparelle

Consente di azionare tende o tapparelle motorizzate collegate ad un attuatore KNX/EIB. Il funzionamento di ogni singola tenda o tapparella può essere controllato con due pulsanti distinti oppure con un singolo pulsante. Il LED verde di segnalazione rimane sempre spento.

MODALITÀ CON DUE PULSANTI:

- pressione lunga del pulsante ($> 0,5$ s) : movimento della tapparella (su o giù, secondo la configurazione del pulsante);
- pressione breve del pulsante ($\leq 0,5$ s) : Stop, se la tapparella è in movimento; regolazione lamelle se la tapparella è ferma e solo se l'attuatore è in configurazione "veneziana".

MODALITÀ CON SINGOLO PULSANTE:

- pressione lunga del pulsante ($> 0,5$ s) : movimento della tapparella (in direzione contraria all'ultimo movimento eseguito);
- pressione breve del pulsante ($\leq 0,5$ s) : Stop, se la tapparella è in movimento; regolazione lamelle se la tapparella è ferma e solo se l'attuatore è in configurazione "veneziana" (la ripresa del movimento è possibile solo se gestita dall'attuatore KNX/EIB).

Gestione dimmer

Consente di gestire degli apparecchi di illuminazione collegati ad un dimmer KNX/EIB. Il funzionamento di ogni singolo canale dimmer può essere controllato con due pulsanti distinti oppure con un singolo pulsante. Il LED verde segnala quando il canale dimmer controllato risulta acceso.

MODALITÀ CON DUE PULSANTI:

- pressione lunga del pulsante ($> 0,5$ s) : regolazione della potenza luminosa (in incremento o diminuzione, secondo la configurazione del pulsante);
- pressione breve del pulsante ($\leq 0,5$ s) : accensione o spegnimento totali (secondo la configurazione del pulsante).

MODALITÀ CON SINGOLO PULSANTE:

- pressione lunga del pulsante ($> 0,5$ s) : regolazione della potenza luminosa (in direzione contraria all'ultima regolazione eseguita);
- pressione breve del pulsante ($\leq 0,5$ s) : accensione o spegnimento totali, rispettivamente se il canale dimmer è spento o acceso.

Gestione scenari

Consente di attivare uno scenario (pressione breve del pulsante, ≤ 3 s) o memorizzarne i nuovi valori (pressione lunga del pulsante, > 3 s). In questa modalità il LED di localizzazione lampeggia brevemente in caso di trasmissione comando di apprendimento scenario. Ad ogni ingresso può essere associato un solo scenario.



ATTENZIONE: l'installazione del dispositivo deve essere effettuata esclusivamente da personale qualificato, seguendo la normativa vigente e le linee guida per le installazioni KNX/EIB.

3.1 AVVERTENZE PER L'INSTALLAZIONE KNX/EIB

1. La lunghezza della linea bus tra la pulsantiera 4 canali Easy e l'alimentatore non deve superare i 350 metri.
2. La lunghezza della linea bus tra la pulsantiera 4 canali Easy e il più lontano dispositivo KNX/EIB da comandare non deve superare i 700 metri.
3. Per evitare segnali e sovratensioni non voluti, non dar vita se possibile a circuiti ad anello.
4. Mantenere una distanza di almeno 4 mm tra i cavi singolarmente isolati della linea bus e quelli della linea elettrica (figura **E**).
5. Non danneggiare il conduttore di continuità elettrica della schermatura (figura **F**).



ATTENZIONE: i cavi di segnale del bus non utilizzati e il conduttore di continuità elettrica non devono mai toccare elementi sotto tensione o il conduttore di terra!

3.2 CONNESSIONI ELETTRICHE

La figura **B** mostra lo schema delle connessioni elettriche.

1. Connettere il filo rosso del cavo bus al morsetto rosso (+) del terminale e il filo nero al morsetto nero (-). Al terminale bus si possono collegare fino a 4 linee bus (fili dello stesso colore nello stesso morsetto) (figura **G**).
2. Isolare lo schermo, il conduttore di continuità elettrica e i rimanenti fili bianco e giallo del cavo bus (nel caso in cui si utilizzi un cavo bus a 4 conduttori), che non sono necessari (figura **F**).
3. Inserire il morsetto bus negli appositi piedini del dispositivo. Il corretto senso di inserzione è determinato dalle guide di fissaggio. Isolare il morsetto bus usando l'apposito coperchietto, che deve essere fissato al dispositivo con la sua vite. Il coperchietto garantisce la separazione minima di 4 mm tra i cavi di potenza e i cavi bus (figura **H**).

3.3 INIZIALIZZAZIONE CON UNITÀ BASE EASY

1. Alimentare il dispositivo attraverso il bus.
2. Far acquisire il dispositivo dal sistema con una delle seguenti procedure:
 - **Acquisizione automatica** (il dispositivo ha ancora le impostazioni di fabbrica):
 - scegliere nell'unità base Easy il menu "Applicazione → Nuova funzione" o "Applicazione → Edita funzione": il dispositivo viene riconosciuto automaticamente.
 - **Acquisizione manuale** (le impostazioni di fabbrica sono state modificate):
 - scegliere nell'unità base Easy il menu "Applicazione → Cerca dispositivo";
 - premere brevemente (< 2 secondi) il tasto di programmazione. Il LED di programmazione si illuminerà durante il processo di acquisizione (figura **A**).

Il dispositivo acquisito dall'unità base Easy viene elencato, con il numero assegnato, nei canali dei menu "Applicazione → Nuova funzione" o "Applicazione → Edita funzione".

3.4 COMPLETAMENTO

Sollevarre con l'aiuto di un cacciavite i vetrini rimovibili situati di fianco ai pulsanti (figura **I**) e posizionare le etichette con le icone delle funzioni, per individuare la funzione dei singoli pulsanti. Riposizionare i vetrini.

Inserire il dispositivo in un supporto Chorus, facendo attenzione che il LED posteriore di programmazione si trovi in basso.

Completare il supporto con altri dispositivi Chorus o copriferi e fissarlo al contenitore prescelto (scatola da incasso, scatola da parete, etc.).

Applicare la placca di finitura.

Montando correttamente la pulsantiera con il LED posteriore di programmazione posto in basso, la corrispondenza tra pulsanti e canali, durante la programmazione con l'unità base Easy, è mostrata nella figura **C**.

Programmare i pulsanti tramite l'unità base Easy (codice GW 90 831).

Ogni pulsante da programmare può essere selezionato, a scelta:

- premendo il pulsante: il canale corrispondente verrà evidenziato nell'elenco dei canali dei menu "Applicazione → Nuova funzione" o "Applicazione → Edita funzione";
- direttamente dall'elenco dei canali dei menu "Applicazione → Nuova funzione" o "Applicazione → Edita funzione".

Per la selezione dei LED di stato (nella gestione fronti) selezionare i canali di stato direttamente dall'elenco nel menu "Applicazione → Nuova funzione" o "Applicazione → Edita funzione".

La corrispondenza tra i LED di stato e la numerazione dei canali di stato è mostrata nella figura **D**.

Dopo la selezione dei dispositivi è possibile creare le funzioni.

Nomi delle funzioni sull'unità base Easy		
pulsante	<i>comando commutazione ciclica ON/OFF</i>	
fronti	<i>comando gestione fronti</i>	
modo temporizzato	<i>comando ON con temporizzazione (il tempo viene impostato sull'attuatore)</i>	
scenario	<i>comando gestione degli scenari</i>	
dimmer 1 pulsante	<i>comando gestione dimmer con 1 pulsante</i>	
dimmer 2 pulsanti	<i>comando gestione dimmer con 2 pulsanti</i>	
tappar. 1 pulsante	<i>comando gestione di tapparelle o veneziane con 1 pulsante</i>	
tappar. 2 pulsanti	<i>comando gestione di tapparelle o veneziane con 2 pulsanti</i>	

Per ulteriori informazioni sulle procedure di programmazione fare riferimento alla documentazione dell'unità base Easy.

4.1 PARAMETRI DI CONFIGURAZIONE (EASY)

Dopo la creazione della funzione desiderata è possibile configurare i parametri di funzionamento del dispositivo dal menu "Applicazione → Imposta parametri". I parametri disponibili, in relazione alla funzione realizzata, sono elencati nelle tabelle sotto riportate.

Il valore sottolineato indica il valore di default.

Funzione: fronti

Parametro: Funzione fronte

on/off	on alla chiusura, off all'apertura
off/on	off alla chiusura, on all'apertura
on	on
off	off

Funzione: scenario

Parametro: numero scenario

1	attivazione scenario 1 (chiusura prolungata: memorizzazione scenario)
2	attivazione scenario 2 (chiusura prolungata: memorizzazione scenario)
3	attivazione scenario 3 (chiusura prolungata: memorizzazione scenario)
4	attivazione scenario 4 (chiusura prolungata: memorizzazione scenario)
5	attivazione scenario 5 (chiusura prolungata: memorizzazione scenario)
6	attivazione scenario 6 (chiusura prolungata: memorizzazione scenario)
7	attivazione scenario 7 (chiusura prolungata: memorizzazione scenario)
8	attivazione scenario 8 (chiusura prolungata: memorizzazione scenario)

Funzione: dimmer 2 pulsanti

Parametro: funzione pulsante

su	su aumento luminosità, accensione
giù	diminuzione luminosità, spegnimento

Funzione: tappar. 2 pulsanti

Parametro: funzione pulsante

su	sollevamento veneziane, regolazione lamelle
giù	abbassamento veneziane, regolazione lamelle

5.1 COMPORTAMENTO ALLA CADUTA E AL RIPRISTINO DELL'ALIMENTAZIONE BUS

Alla caduta dell'alimentazione bus il dispositivo non compie nessuna azione. Il dispositivo è pienamente operativo al ripristino dell'alimentazione bus.

5.2 MANUTENZIONE

Il dispositivo non necessita di manutenzione. Per un'eventuale pulizia adoperare un panno asciutto.

DATI TECNICI

Comunicazione	Bus KNX/EIB
Alimentazione	Tramite bus KNX/EIB, 29 V dc SELV
Assorbimento corrente dal bus	8 mA max
Cavo bus	KNX/EIB TP1
Elementi di comando	1 tasto miniatura di programmazione 4 tasti di comando
Elementi di visualizzazione	1 LED rosso di programmazione 4 LED verdi di segnalazione stato carico comandato 4 LED ambra di localizzazione notturna
Ambiente di utilizzo	Interno, luoghi asciutti
Temperatura di funzionamento	-5 ÷ +45 °C
Temperatura di stoccaggio	-25 ÷ +70 °C
Umidità relativa	Max 93% (non condensante)
Connessione al bus	Morsetto ad innesto, 2 pin Ø 1 mm
Grado di protezione	IP20
Dimensione	2 moduli Chorus
Riferimenti normativi	Direttiva bassa tensione 2006/95/CE Direttiva compatibilità elettromagnetica 89/336/CEE EN50428, EN50090-2-2
Certificazioni	KNX/EIB

CONTENTS

1. GENERAL INFORMATION	16
1.1 Pack content	16
2. GENERAL DESCRIPTION	17
2.1 Summary	17
2.2 Functions	17
3. INSTALLATION	19
3.1 Warnings for KNX/EIB installations	19
3.2 Electrical connections	19
3.3 Initialization with the Easy base unit	20
3.4 Completing installation	20
4. PROGRAMMING WITH THE EASY BASE UNIT	21
4.1 Configuration parameters (Easy)	23
5. PROGRAMMAZIONE CON UNITÀ BASE EASY	24
5.1 Behaviour on the failure and reinstatement of the bus power supply	24
5.2 Maintenance	24
6. TECHNICAL DATA	25

Warning! The safety of this appliance is only guaranteed if all the instructions given here are followed scrupulously. These should be read thoroughly and kept in a safe place. The Chorus products must be installed in compliance with the requisites of standard CEI 64-8 for devices for domestic use and similar, in non-dusty atmospheres and where special protection against water penetration is not required.

The GEWISS sales organisation is at your disposal for clarifications and technical information.

Gewiss SpA reserves the right to make changes to the product described in this manual
at any time and without giving any notice.

1.1 PACK CONTENT

- n. 1 4 Channel Easy push-button panel - flush mounted
- n. 1 Bus terminal
- n. 1 Cover with screw
- n. 1 Installation and user manual
- n. 33 Labels with icons

2.1 SUMMARY

The 4 channel Easy push-button panel – flush mounted allows you to send commands to other actuator devices using the KNX/EIB, through which it connects to the Home Automation system.

The push-button panel is powered by the bus line and each channel is fitted with 2 night localisation LEDs (amber LED) and a commanded load status indicator (green LED).

The push-button panel is fitted inside a standard flush-mounted box, mounted on Chorus supports in the space of two modules.

A set of icons, supplied with the device, allows you to customise and identify the button functions.

2.2 FUNCTIONS

Each of the 4 buttons on the interface can be configured using the Easy standard unit (GW 90 831) to perform, at choice, one of the following functions:

Toggle

This activates or deactivates electrical loads, such as for instance lighting devices, connected to a KNX/EIB actuator. The button sends the ON and OFF commands alternatively. The green LED indicates that the commanded actuator NO contact is closed.

Edge management

This activates or deactivates electrical loads, such as for instance lighting devices, connected to a KNX/EIB actuator. Input can be configured to:

- send the ON command;
- send the OFF command;
- send the ON command on pressing the button, and the OFF command when it is released (ON/OFF);
- send the OFF command on pressing the button, and the ON command when it is released (OFF/ON);

When operating in this mode the device does not allow automatic control of the indicator LEDs. It is possible to associate their switching on to the contact status of an actuator using four specific status channels which must be explicitly selected when creating the function.

On command with timing

This allows you to activate an electrical load connected to a KNX/EIB actuator, for instance stairway lights, which are automatically deactivated when a certain time set on the actuator has elapsed. The green LED indicates that the commanded actuator NO contact is closed.

Handling awnings and shutters

This activates motorised awnings or shutters connected to a KNX/EIB actuator. Each individual awning or shutter functions can be controlled using two different buttons or one single button. The green indicator LED is always OFF

TWO BUTTON MODE:

- press and hold the button (> 0.5 s) : Movement of the shutter (up or down, according to the setting on the button);
- press and release the button (< 0.5 s) : Stop, if the shutter is moving; regulation of the laths if the shutter is at a standstill and only if the actuator is set to "blinds" mode.

ONE BUTTON MODE:

- press and hold the button (> 0.5 s) : Movement of the shutter (in the opposite direction to the last performed movement);
- press and release the button (< 0.5 s) : Stop, if the shutter is moving; regulation of the laths if the shutter is at a standstill and only if the actuator is set to "blinds" mode (movement will only commence if it is commanded by the KNX/EIB Actuator).

Dimmer management

This allows you to manage the lighting devices connected to a KNX/EIB dimmer. Each individual dimmer channel function can be controlled using two different buttons or one single button. The green LED indicates when the controlled dimmer channel is ON.

TWO BUTTON MODE:

- press and hold the button (> 0.5 s) : Regulation of the light intensity (higher or lower according to the button setting);
- press and release the button (< 0.5 s) : complete ON or OFF option (according to the button setting);

ONE BUTTON MODE:

- press and hold the button (> 0.5 s) : regulation of the light intensity (in the opposite direction to the last performed command);
- press and release the button (< 0.5 s) : total ON or OFF option, respectively according to whether the dimmer channel is ON or OFF.

Scene management

This allows you to activate a scene (press and release the button < 3 s) or memorise new values (press and hold the button, > 3 s). In this mode the localisation LED flashes briefly when transmitting the scene learning command. Only one scene can be associated to each input.

INSTALLATION



WARNING: the installation of the device must be exclusively done by qualified personnel, following the regulations in force and the guidelines for KNX/EIB installations.

3.1 WARNINGS FOR KNX/EIB INSTALLATIONS

1. The length of the bus line between the 4 channel 16 A Easy push-button panel and the power supply unit must not exceed 350 metres.
2. The length of the bus line between the 4 channel 16 A Easy push-button panel and the most distant KNX/EIB device must not exceed 700 metres.
3. If possible do not create ring circuits so as to prevent undesirable signals and overloads.
4. Keep a distance of at least 4 mm between the individually insulated cables of the bus line and those of the electric line. (figure **E**).
5. Do not damage the electrical continuity conductor of the shielding (figure **F**).



WARNING: the unused bus signal cables and the electrical continuity conductor must never touch elements under power or the earth conductor!

3.2 ELECTRICAL CONNECTIONS

Figure **B** shows the electrical connections diagram.

1. Connect the bus cable's red wire to the terminal's red connector (+) and the black wire to the black connector (-). Up to 4 bus lines (wires of the same colour in the same connector) can be connected to the terminal (figure **G**).
2. Insulate the screen, the electrical continuity conductor and the remaining white and yellow wires of the bus cable (should a bus cable with 4 conductors be used), which are not needed (figure **F**).
3. Insert the bus connector into the special feet of the device. The fastener guides determine the direction it should be inserted. Insulate the bus terminal using the relative cover, which must be screwed onto the device. The cover guarantees that the power cables and the bus cables are separated by at least 4 mm (figure **H**).

3.3 INITIALIZATION WITH THE EASY BASE UNIT

1. Power up the device through the bus.
2. Have the system acquire the device with one of the following procedures:
 - **Automatic acquisition** (the device still has the factory settings):
 - select the "Application → New function" or "Application" → Edit function" menu in the Easy base unit: the device will be recognized automatically.
 - **Manual acquisition** (the factory settings have been modified):
 - select the "Application → Search device" menu in the Easy base unit;;
 - briefly press (< 2 seconds) the programming key. The programming LED will light up during the acquisition process (figureA).

The device acquired by the Easy base unit will be listed, with the number assigned, in the channels of the "Application → New function" or "Application" → Edit function" menus.

3.4 COMPLETING INSTALLATION

Use a screwdriver to raise the removable slides on the side of the buttons (figure I) and place the labels with the functions icons to clearly identify each button function. Replace the slides.

Insert the device into a Chorus support, making sure the rear programming LED is at the bottom.

Complete the installation with other Chorus devices or covers and fix it to the relative container (flush-mounted box, wall-mounted box etc). Apply the finish plate.

By assembling the push-button panel with the rear programming LED at the bottom, the correspondence between the buttons and the channels during the programming with the Easy base unit is illustrated in Figure **C**.

Programming the buttons through the Easy base unit (code GW 90 831).

Each button to be programmed can be selected, at choice:

- by pressing the button: the corresponding channel will be highlighted in the channel list in the "Application → New function" or "Application → Edit function" menu;
- directly from the list of channels of the "Application → New function" or "Application → Edit function" menus.

To select the status LEDs (for edge management) select the status channels from the "Application → New function" or "Application → Edit function" menus.

The correspondence between the status LEDs and the numbering of the status channels is illustrated in Figure

La corrispondenza tra i LED di stato e la numerazione dei canali di stato è mostrata nella figura **D**.

The functions can be created after the devices have been selected.

Names of the functions on the Easy base unit		
button	<i>Toggle command</i>	
edges	<i>Edge management command</i>	
timer mode	<i>ON command with timing (the time is set on the actuator)</i>	
scene	<i>Scene management command</i>	
dimming pushbutton	<i>dimming pushbutton management command</i>	
dimming	<i>dimming management command</i>	
blinds pushbutton	<i>blinds pushbutton management command</i>	
blinds	<i>blinds management command</i>	

Refer to the Easy base unit documentation for further information on the programming procedures.

4.1 CONFIGURATION PARAMETERS (EASY)

After creating the desired function, it is possible to configure the device function parameters from the "Application → Parameters" menu.

The parameters available, in relation to the function created, are listed in the following table.

The underlined value is the default value.

Function: edges

Parameter: Edge function

<u>on/off</u>	ON when closed, OFF when open
<u>off/on</u>	OFF when closed, ON when open
<u>on</u>	on
<u>off</u>	off

Function: scene

Parameter: scene number

<u>1</u>	activation of scene 1 (prolonged closure: memorising of the scene)
<u>2</u>	activation of scene 2 (prolonged closure: memorising of the scene)
<u>3</u>	activation of scene 3 (prolonged closure: memorising of the scene)
<u>4</u>	activation of scene 4 (prolonged closure: memorising of the scene)
<u>5</u>	activation of scene 5 (prolonged closure: memorising of the scene)
<u>6</u>	activation of scene 6 (prolonged closure: memorising of the scene)
<u>7</u>	activation of scene 7 (prolonged closure: memorising of the scene)
<u>8</u>	activation of scene 8 (prolonged closure: memorising of the scene)

Function: dimming

Parameter: pushbutton function

<u>up</u>	Increases light intensity, ON
<u>down</u>	decreases light intensity, OFF

Function: blinds

Parameter: pushbutton function

<u>up</u>	raising of blinds, regulation of laths
<u>down</u>	lowering of blinds, regulation of laths

**5.1 BEHAVIOUR ON THE FAILURE
AND REINSTATEMENT OF THE BUS POWER SUPPLY**

When the bus power supply fails, the device performs no actions. The device is in full operating mode upon reinstatement of the bus power supply

5.2 MAINTENANCE

This device requires no maintenance. Use a dry cloth for possible cleaning.

6.

TECHNICAL DATA

Communication	Bus KNX/EIB
Power Supply	By KNX/EIB, 29 V dc SELV bus
Bus current consumption	8 mA max
Bus cable	KNX/EIB TP1
Control elements	1 mini programming key 4 command keys
Display elements	1 red programming LED 4 green commanded load status indicator LEDs 4 amber night localisation LEDs
Ambit of use	Indoors, dry places
Operating temperature	-5 ÷ +45 °C
Storage temperature	-25 ÷ +70 °C
Relative humidity	Max 93% (no condensation)
Bus connection	2-pin Ø 1 mm plug connector
Protection rating	IP20
Dimensions	2 Chorus modules
Reference standards	Low Voltage Directive 2006/95/EC Electromagnetic Compatibility Standard 89/336/CEE EN50428, EN50090-2-2
Certification	KNX/EIB

SOMMAIRE

1. AVERTISSEMENTS GENERAUX	28
1.1 Contenu de la confection	28
2. DESCRIPTION GENERALE	29
2.1 En bref	29
2.2 Fonctions	29
3. INSTALLATION	31
3.1 Avertissements pour l'installation KNX/EIB	31
3.2 Connexions ÉLECTRIQUES	31
3.3 Initialisation avec unité de base Easy	32
3.4 Achèvement	32
4. PROGRAMMATION AVEC UNITE DE BASE EASY	33
4.1 Paramètres de configuration (Easy)	35
5. EN SERVICE	36
5.1 Comportement à la chute et au rétablissement de l'alimentation bus	36
5.2 Entretien	36
6. DONNEES TECHNIQUES	37

Attention ! La sécurité de l'appareil n'est garantie que si les instructions indiquées ici sont respectées. Il est donc nécessaire de les lire et de bien les conserver. Les produits de la gamme Chorus doivent être installés conformément aux dispositions de la norme CEI 64-8 pour les appareils à usage domestique et similaires, dans des environnements non poussiéreux et là où il n'est pas nécessaire de mettre en place une protection spéciale contre la pénétration de l'eau.

L'organisation de vente de la Société GEWISS est à votre disposition pour tous éclaircissements et toutes informations techniques.

Gewiss SpA se réserve le droit de faire des modifications sur le produit décrit dans ce manuel à n'importe quel moment et sans aucun préavis.

1.1 CONTENU DE LA CONFECTION

- n. 1 Boîtier de commande à 4 canaux Easy – à encastrable
- n. 1 Borne bus
- n. 1 Couvercle avec vis
- n. 1 Manuel d'installation et d'emploi
- n. 33 Etiquettes avec icônes

2.1 EN BREF

Le Boîtier de commande à 4 canaux Easy – encastrable – permet d'envoyer des commandes à d'autres dispositifs d'actionnement, par le biais du bus KNX/EIB qui le relie au système de Home Automation.

Le boîtier de commande est alimenté par la ligne bus, et chaque canal est muni de deux LED, une pour la localisation nocturne (LED ambré) et l'autre pour signaler l'état de la charge commandée (LED verte).

Le boîtier de commande est placé dans des boîtes d'encastrement standard, et monté sur des supports de la série Chorus, dans l'espace de deux modules. Un set d'icônes est fourni avec le dispositif : il permet de personnaliser et d'identifier les fonctions des touches.

2.2 FONCTIONS

Chacun des 4 boutons de l'interface peut être configuré avec l'unité de base Easy (GW 90 831) pour exercer, au choix, une des fonctions suivantes :

Commutation cyclique marche / arrêt

Permet d'activer ou de désactiver des charges électriques, comme par exemple des appareils d'éclairage, reliées à un actionneur KNX/EIB. Le bouton envoie alternativement les commandes Marche et Arrêt.

La LED verte signale l'état fermé du contact NO de l'actionneur commandé.

Gestion des fronts

Permet d'activer ou de désactiver des charges électriques, comme par exemple des appareils d'éclairage, reliées à un actionneur KNX/EIB. On peut configurer l'entrée pour :

- envoyer la commande Marche;
- envoyer la commande Arrêt;
- envoyer la commande Marche quand on appuie sur le bouton, la commande Arrêt quand on relâche le bouton (Marche / Arrêt) ;
- envoyer la commande Arrêt quand on appuie sur le bouton, la commande Marche quand on relâche le bouton (Arrêt / Marche) ;

Dans cette modalité, le dispositif ne permet pas le contrôle automatique des LED de signalisation. Il est possible d'associer leur allumage à l'état du contact d'un actionneur avec quatre canaux d'état à sélectionner explicitement en phase de création de la fonction.

Commande marche avec temporisation

Permet d'activer une charge électrique reliée à un actionneur KNX/EIB, par exemple la lumière des escaliers, qui se désactivera automatiquement après l'écoulement d'un temps prédéfini, paramétrable sur l'actionneur. La LED verte signale l'état fermé du contact NO de l'actionneur commandé.

Gestion des rideaux et des volets

Permet d'actionner des rideaux ou des volets motorisés reliés à un actionneur KNX/EIB. Le fonctionnement de chaque rideau ou volet peut être contrôlé grâce à deux boutons distincts, ou bien grâce à un seul bouton. La LED verte de signalisation reste toujours éteinte.

MODALITÉ AVEC LES DEUX BOUTONS :

- pression longue du bouton ($> 0,5$ s) : mouvement du volet (vers le haut ou vers le bas, suivant la configuration du bouton) ;
- pression brève du bouton ($< 0,5$ s) : Stop, si le volet est en mouvement ; réglage des lamelles, si le volet est à l'arrêt et seulement si l'actionneur est en configuration « persiennes »

MODALITÉ AVEC UN SEUL BOUTON:

- pression longue du bouton ($> 0,5$ s) : mouvement du volet (dans la direction contraire au dernier mouvement exécuté) ;
- pression brève du bouton ($< 0,5$ s) : Stop, si le volet est en mouvement ; réglage des lamelles, si le volet est à l'arrêt et seulement si l'actionneur est en configuration « persiennes » (la reprise du mouvement n'est possible que si elle est gérée par l'actionneur KNX/EIB).

Gestion du variateur

Permet de gérer des appareils d'éclairage reliés à un variateur KNX/EIB. Le fonctionnement de chaque canal variateur peut être contrôlé grâce à deux boutons distincts, ou bien grâce à un seul bouton. La LED verte signale quand le canal variateur contrôlé est allumé.

MODALITÉ AVEC LES DEUX BOUTONS :

- pression longue du bouton ($> 0,5$ s) : réglage de la puissance lumineuse (en incrément ou en diminution, suivant la configuration du bouton) ;
- pression brève du bouton ($< 0,5$ s) : allumage total ou extinction totale (suivant la configuration du bouton).

MODALITÉ AVEC UN SEUL BOUTON:

- pression longue du bouton ($> 0,5$ s) : réglage de la puissance lumineuse (en direction contraire à celle du dernier réglage exécuté) ;
- pression brève du bouton ($< 0,5$ s) : allumage total ou extinction totale, respectivement si le canal variateur est éteint ou allumé.

Gestion des scénarios

Permet d'activer un scénario (pression brève du bouton, < 3 s) ou d'en enregistrer les nouvelles valeurs dans la mémoire (pression longue du bouton, > 3 s). Dans cette modalité, la LED de localisation clignote brièvement en cas de transmission de commande d'apprentissage du scénario. A chaque entrée peut être associé un seul scénario.



ATTENTION: l'installation du dispositif ne doit être effectuée que par DU personnel qualifié, conformément à la réglementation en vigueur et AUX lignes directrices pour les installations KNX/EIB.

3.1 AVERTISSEMENTS POUR L'INSTALLATION KNX/EIB

1. La longueur de la ligne bus entre le boîtier de commande à 4 canaux Easy et l'alimentateur ne doit pas dépasser 350 mètres.
2. La longueur de la ligne bus entre le boîtier de commande à 4 canaux Easy et le dispositif KNX/EIB à commander le plus éloigné ne doit pas dépasser 700 mètres.
3. Pour éviter tous signaux et surtensions non désirés, ne pas créer, si possible, de circuits en boucle.
4. Maintenir une distance d'au moins 4 mm entre les câbles isolés un par un de la ligne bus, et les câbles de la ligne électrique (figure **E**)
5. Ne pas endommager le conducteur de continuité électrique du blindage (figure **F**).



ATTENTION: les câbles de signal du bus non utilisés et le conducteur de continuité électrique ne doivent jamais toucher des éléments sous tension ni le conducteur de terre !

3.2 CONNEXIONS ÉLECTRIQUES

La figure **B** montre le schéma des connexions électriques.

1. Connecter le fil rouge du câble bus à la borne rouge (+) du terminal, et le fil noir à la borne noire (-). On peut relier au terminal bus jusqu'à 4 lignes bus (fils de la même couleur dans la même borne) (figure **G**).
2. Isoler l'écran, le conducteur de continuité électrique et les fils restants blanc et jaune du câble bus (au cas où l'on utilise un câble bus à 4 conducteurs), qui ne sont pas nécessaires (figure **F**).
3. Brancher la borne bus dans les pieds du dispositif prévus. Le sens correct d'insertion est déterminé par les guides de fixation. Isoler la borne bus en utilisant le petit couvercle prévu, qui doit être fixé au dispositif avec sa vis. Le petit couvercle garantit la séparation minimale de 4 mm entre les câbles de puissance et les câbles bus (figure **H**).

3.3 INITIALISATION AVEC UNITÉ DE BASE EASY

1. Alimenter le dispositif avec le bus.
2. Faire charger le dispositif par le système avec une des procédures suivantes :
 - **Acquisition automatique** (le dispositif a encore les programmations faites en usine) :
 - choisir dans l'unité de base Easy le menu « Application → Nouvelle fonction » ou « Application → Préparer fonction ». le dispositif est reconnu automatiquement.
 - **Acquisition manuelle** (les programmations faites en usine ont été modifiées) : - choisir dans l'unité de base Easy le menu « Application → Chercher dispositif » ; - appuyer brièvement (< 2 secondes) sur la touche de programmation. La LED de programmation s'éclairera pendant le processus d'acquisition (figure **A**).

Le dispositif acquis par l'unité de base Easy est répertorié, avec le numéro qui lui est assigné, dans les canaux des menus « Application → Nouvelle fonction » ou « Application → Préparer fonction ».

3.4 ACHÈVEMENT

Avec un tournevis, soulever les verres escamotables situés à côté des boutons (figure **I**), et placer les étiquettes avec les icônes des fonctions, pour identifier la fonction de chaque bouton. Remettre les verres. Insérer le dispositif dans un support Chorus, en faisant bien attention que la LED postérieure de programmation se trouve en bas. Compléter le support avec d'autres dispositifs Chorus ou avec des cache-trous, et le fixer au conteneur choisi (boîte encastrable, boîte au mur, etc.). Appliquer la plaque de finition.

Si l'on monte correctement le boîtier de commande avec la LED postérieure de programmation située en bas, la correspondance entre les boutons et les canaux, pendant la programmation avec l'unité de base Easy, est montrée sur la figure **C**.

Programmer les boutons avec l'unité de base Easy (code GW 90 831).

On peut sélectionner chaque bouton à programmer de la manière suivante, au choix :

- en appuyant sur le bouton : le canal correspondant sera mis en évidence dans la liste des canaux du menu « Application → Nouvelle fonction » ou « Application → Préparer fonction ».
- directement dans la liste des canaux du menu « Application → Nouvelle fonction » ou « Application → Préparer fonction ».

Pour sélectionner les LED d'état (dans la gestion des fronts), sélectionner les canaux d'état directement sur la liste dans le menu « Application → Nouvelle fonction » ou « Application → Préparer fonction ».

La correspondance entre les LED d'état et la numérotation des canaux d'état est montrée sur la figure **D**.

Après avoir sélectionné les dispositifs on peut créer les fonctions.

Noms des fonctions sur l'unité de base Easy		
bouton	<i>commande de commutation cyclique Marche / Arrêt</i>	
fronts	<i>commande de gestion des fronts</i>	
mode timer	<i>commande Marche avec temporisation (le temps est programmé sur l'actionneur)</i>	
scénario	<i>commande de gestion des scénarios</i>	
variat. 1 bouton	<i>commande de gestion du variateur avec 1 bouton</i>	
variat. 2 boutons	<i>commande de gestion du variateur avec 2 boutons</i>	
volets 1 bouton	<i>commande de gestion des volets ou des persiennes avec 1 bouton</i>	
volets 2 boutons	<i>commande de gestion des volets ou des persiennes avec 2 boutons</i>	

Pour toutes informations supplémentaires sur les procédures de programmation, se référer à la documentation de l'unité de base Easy.

4.1 PARAMÈTRES DE CONFIGURATION (EASY)

Après avoir créé la fonction désirée, on peut configurer les paramètres de fonctionnement du dispositif à partir du menu « Application → Régler paramètres ».

Les paramètres disponibles, en rapport avec la fonction réalisée, sont énumérés sur les tableaux ci-dessous.

La valeur soulignée indique la valeur par défaut.

Fonction : scénario

Paramètre : numéro scénario

Marche/Arrêt	Marche à la fermeture, Arrêt à l'ouverture
Arrêt/Marche	Arrêt à la fermeture, Marche à l'ouverture
Marche	Marche
Arrêt	Arrêt

Funzione: scenario

Parametro: numero scenario

1	activation scénario 1 (fermeture prolongée : mémorisation du scénario)
2	activation scénario 2 (fermeture prolongée : mémorisation du scénario)
3	activation scénario 3 (fermeture prolongée : mémorisation du scénario)
4	activation scénario 4 (fermeture prolongée : mémorisation du scénario)
5	activation scénario 5 (fermeture prolongée : mémorisation du scénario)
6	activation scénario 6 (fermeture prolongée : mémorisation du scénario)
7	activation scénario 7 (fermeture prolongée : mémorisation du scénario)
8	activation scénario 8 (fermeture prolongée : mémorisation du scénario)

Fonction : variat. 2 boutons

Paramètre : fonction bouton

Haut	augmentation de la luminosité, allumage
Bas	diminution de la luminosité, extinction

Fonction : volets 2 boutons

Paramètre : fonction bouton

Haut	élévation des persiennes, réglage des lamelles
Bas	abaissement des persiennes, réglage des lamelles

5.1 COMPORTEMENT À LA CHUTE ET AU RÉTABLISSEMENT DE L'ALIMENTATION BUS

A la chute de l'alimentation du bus, le dispositif n'effectue aucune action. Le dispositif redevient pleinement opérationnel quand l'alimentation bus se rétablit.

5.2 ENTRETIEN

Le dispositif n'a pas besoin d'entretien. Pour l'éventuel nettoyage, utiliser un chiffon sec.

Communication	Bus KNX/EIB
Alimentation	Avec bus KNX/EIB, 29 V cc SELV
Absorption du courant par le bus	8 mA max.
Câble bus	KNX/EIB TP1
Éléments de commande	1 touche miniature de programmation 4 touches de commande
Éléments d'affichage	1 LED rouge de programmation 4 LED vertes pour signaler l'état de la charge commandée 4 LED ambres de localisation nocturne
Milieu d'utilisation	A l'intérieur, lieux secs
Température de fonctionnement	-5 ÷ +45 °C
Température de stockage	-25 ÷ +70 °C
Humidité relative	Max. 93% (sans condensation)
Connexion au bus	Borne à fiche, 2 pin Ø 1 mm
Degré de protection	IP20
Dimension	2 modules Chorus
Normes de référence	Directive basse tension 2006/95/CE Directive compatibilité électromagnétique 89/336/CEE EN50428, EN50090-2-2
Certifications	KNX/EIB

ÍNDICE

1. ADVERTENCIAS GENERALES	40
1.1 Contenido del embalaje	40
2. DESCRIPCIÓN GENERAL	41
2.1 Breve	41
2.2 Funciones	41
3. INSTALACIÓN	43
3.1 Advertencias para la instalación KNX/EIB	43
3.2 Conexiones eléctricas	43
3.3 Inicialización con unidad base Easy	44
3.4 Finalización	44
4. PROGRAMACIÓN CON UNIDAD BASE EASY	45
4.1 Parámetros de configuración (Easy)	47
5. EN SERVICIO	48
5.1 Comportamiento a la caída y al reajuste de la alimentación bus	48
5.2 Mantenimiento	48
6. DATOS TÉCNICOS	49

¡Atención! La seguridad del aparato está garantizada sólo si se respetan las instrucciones aquí indicadas. Por lo tanto es necesario leerlas y conservarlas. Los productos Chorus deben instalarse conforme a lo previsto por la norma CEI 64-8 para los aparatos para uso doméstico y similar, en ambientes sin polvo y donde no sea necesaria una protección especial contra la penetración de agua.

La organización de venta GEWISS se encuentra a su disposición para informaciones técnicas.

Gewiss SpA se reserva el derecho de introducir cambios al producto descrito en este manual en cualquier momento y sin previo aviso.

1.1 CONTENIDO DEL EMBALAJE

- n. 1 Caja de pulsadores 4 canales Easy - de empotrar
- n. 1 Borna bus
- n. 1 Tapa con tornillo
- n. 1 Manual de instalación y uso
- n. 33 Etiquetas con iconos

2.1 BREVE

La Caja de pulsadores de 4 canales Easy – empotrado permite enviar mandos a otros dispositivos actuadores mediante el bus KNX/EIB, a través del cual se conecta al sistema de Home Automation. La Caja de pulsadores está alimentada por la línea bus y cada canal tiene dos LED para la localización nocturna (LED ámbar) y la señalización de estado de la carga (LED verde).

La caja de pulsadores se instala en cajas de empotrar cuadradas o redondas, montada sobre soportes de la serie Chorus en un espacio de dos módulos. Un set de iconos, proporcionado con el dispositivo, permite la personalización y la identificación funcional de las teclas.

2.2 FUNCIONES

Cada uno de los 4 pulsadores de la interfaz puede configurarse con la unidad base Easy (GW 90 831) para llevar a cabo las siguientes funciones, según se desee:

Conmutación cíclica on/off

Permite activar o desactivar las cargas eléctricas, como por ejemplo dispositivos de iluminación, conectados a un actuador KNX/EIB. El pulsador envía alternativamente los mandos ON y OFF.

El LED verde señala el estado cerrado del contacto NA del actuador mandado.

Gestión frentes

Permite activar o desactivar las cargas eléctricas, como por ejemplo dispositivos de iluminación, conectados a un actuador KNX/EIB. La entrada puede configurarse para:

- enviar el mando ON;
- enviar el mando OFF;
- enviar el mando ON presionando el pulsador, OFF al soltarlo (ON/OFF);
- enviar el mando OFF presionando el pulsador, ON al soltarlo (ON/OFF);

En este modo, el dispositivo no permite controlar automáticamente los LED de señalización. Es posible asociar su encendido en estado de contacto de un actuador mediante cuatro canales de estado que deben seleccionarse explícitamente en fase de creación de la función.

Mando on con temporización

Permite activar una carga eléctrica conectada a un actuador KNX/EIB, por ejemplo la luz de escalera, que se desactivará automáticamente después de un tiempo preestablecido parametrizable desde el actuador. El LED verde señala el estado cerrado del contacto NA del actuador mandado.

Gestión de cortinas y persianas

Permite accionar cortinas o persianas motorizadas conectadas a un actuador KNX/EIB. El funcionamiento de cada cortina o persiana puede controlarse con dos pulsadores distintos o con un único pulsador. El LED verde de señalización permanece siempre apagado.

MODALIDAD CON DOS PULSADORES:

- presión larga del pulsador ($> 0,5$ s) : movimiento de la persiana (subir o bajar, según la configuración del pulsador);
- presión breve del pulsador ($< 0,5$ s) : Stop, si la persiana está en movimiento; regulación de las lamas si la persiana está quieta y sólo si el actuador está en configuración "venecianas".

MODALIDAD CON UN PULSADOR:

- presión larga del pulsador ($> 0,5$ s) : movimiento de la persiana (en dirección contraria del último movimiento efectuado);
- presión breve del pulsador ($< 0,5$ s) : Stop, si la persiana está en movimiento; regulación de las lamas si la persiana está quieta y sólo si el actuador está en configuración "venecianas" (se reinicia el movimiento únicamente cuando se gestiona por el actuador KNX/EIB).

Gestión regulador

Permite gestionar aparatos de iluminación conectados a un regulador KNX/EIB. El funcionamiento de cada canal regulador puede controlarse con dos pulsadores distintos o con un único pulsador. El LED verde señala cuando el canal regulador controlado está encendido.

MODALIDAD CON DOS PULSADORES:

- presión larga del pulsador ($> 0,5$ s) : regulación de la potencia luminosa (en incremento o disminución, según la configuración del pulsador);
- presión breve del pulsador ($< 0,5$ s) : encendido o apagado total (según la configuración del pulsador).

MODALIDAD CON UN PULSADOR:

- presión larga del pulsador ($> 0,5$ s) : regulación de la potencia luminosa (en dirección contraria respecto de la última regulación realizada);
- presión breve del pulsador ($< 0,5$ s) : encendido o apagado total, respectivamente si el canal regulador está apagado o encendido.

Gestión de escenarios

Permite activar un escenario (presión breve del pulsador, ≤ 3 s) o memorizar sus nuevos valores (presión larga del pulsador, > 3 s). En esta modalidad, el LED de localización parpadea brevemente en caso de transmisión del mando de memorización de escenario. Con cada entrada puede asociarse sólo un escenario.



ATENCIÓN: La instalación del dispositivo debe efectuarse exclusivamente por personal cualificado, siguiendo la normativa vigente y las líneas guía para las instalaciones KNX/EIB.

3.1 ADVERTENCIAS PARA LA INSTALACIÓN KNX/EIB

1. La longitud de la línea bus entre la caja de pulsadores de 4 canales Easy y el alimentador no debe superar los 350 metros.
2. La longitud de la línea bus entre la caja de pulsadores de 4 canales Easy y el dispositivo KNX/EIB a dirigir más lejano no debe superar los 700 metros.
3. Para evitar señales y sobretensiones no deseadas, no realice la instalación en anillo.
4. Mantener una distancia de al menos 4 mm entre los cables individualmente aislados de la línea bus y los de la línea eléctrica (figura E).
5. No dañe el conductor de continuidad eléctrica del blindaje (figura F).



ATENCIÓN: ¡los cables de señal del bus no utilizados y el conductor de continuidad eléctrica no deben nunca tocar elementos bajo tensión o el conductor de tierra!

3.2 CONEXIONES ELÉCTRICAS

La figura B mostra lo schema delle connessioni elettriche.

La figura B muestra el esquema de las conexiones eléctricas.

1. Conectar el cable rojo del cable bus a la borna roja (+) del terminal y el cable negro a la borna negra (-). Al terminal bus se pueden conectar hasta 4 líneas bus (cables del mismo color en la misma borna) (figura G).
2. Aislar la pantalla, el conductor de continuidad eléctrica y los cables blanco y amarillo del cable bus (en el caso de que se utilice un cable bus de 4 conductores), que no son necesarios (figura F).
3. Introducir el conector bus en las bornas específicas del dispositivo. El sentido correcto de inserción está determinado por las guías de fijación. Aislar el borne bus usando la tapa correspondiente, fijándola al dispositivo con un tornillo. La tapa garantiza la separación mínima de 4 mm entre los cables de potencia y los cables bus (figura H).

3.3 INICIALIZACIÓN CON UNIDAD BASE EASY

1. Alimentar el dispositivo mediante el bus.
2. Incluir el dispositivo del sistema con uno de los siguientes procedimientos:
 - **Adquisición automática** (el dispositivo tiene aún las programaciones de fábrica):
 - elegir en la unidad base Easy el menú "Aplicación → Nueva función" o "Aplicación → Editar función". el dispositivo se reconoce automáticamente.
 - **Adquisición manual** (las programaciones de fábrica se han modificado):
 - elegir en la unidad base Easy el menú "Aplicación → Buscar dispositivo";
 - presionar brevemente (< 2 segundos) la tecla de programación. El LED de programación se iluminará durante el proceso de adquisición (figura A).

El dispositivo adquirido desde la unidad base Easy se indica con el número asignado en los canales de los menús "Aplicación → Nueva función" o "Aplicación → Editar función".

3.4 FINALIZACIÓN

Levantar con un desatornillador los protectores transparentes a los lados de los pulsadores (figura I) y colocar las etiquetas con los iconos de las funciones, para identificar las funciones de los pulsadores individuales. Volver a colocar los protectores. Insertar el dispositivo en un soporte Chorus, verificando que el LED posterior de programación esté abajo.

Completar el soporte con otros dispositivos Chorus o tapas ciegas y fijarlo al contenedor escogido (caja empotrar, caja de superficie, etc).

Colocar la placa de acabado.

Montando correctamente la caja de pulsadores con el LED posterior de programación en la parte baja, la correspondencia entre los pulsadores y los canales, durante la programación con la unidad base Easy se muestra en la figura **C**.

Programar los pulsadores mediante la unidad base Easy (código GW 90 831).

Cada pulsador para programar puede seleccionarse, como se desee:

- presionando el pulsador: el canal correspondiente se verá resaltado en la lista de los canales de los menús "Aplicación → Nueva función" o "Aplicación → Editar función";
- directamente de la lista de los canales de los menús "Aplicación → Nueva función" o "Aplicación → Editar función".

Para seleccionar los LED de estado (en la gestión frentes) seleccionar los canales de estado directamente desde la lista del menú "Aplicación → Nueva función" o "Aplicación → Editar función".

La correspondencia entre los LED de estado y la numeración de canales de estado se muestra en la figura **D**.

Después de la selección de los dispositivos es posible crear las funciones.

Nombres de las funciones en la unidad base Easy		
Pulsador	<i>mando de conmutación cíclica ON/OFF</i>	
Frentes	<i>mando gestión frentes</i>	
modo temporizado	<i>mando ON con temporización (el tiempo se configura en el actuador)</i>	
Escenario	<i>mando de gestión de escenarios</i>	
regul. 1 pulsador	<i>mando gestión regul. con 1 pulsador</i>	
regul. 2 pulsadores	<i>mando gestión regul. con 2 pulsadores</i>	
persi. 1 pulsador	<i>mando gestión de persianas o venecianas con 1 pulsador</i>	
persi. 2 pulsadores	<i>mando gestión de persianas o venecianas con 2 pulsadores</i>	

Para posteriores informaciones en los procedimientos de programación hágase referencia a la documentación de la unidad base Easy.

4.1 PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN (EASY)

Después de la creación de la función deseada es posible configurar los parámetros de funcionamiento del dispositivo del menú "Aplicación → Config. parámet."

Los parámetros disponibles, en relación a la función realizada, están indicados en las tablas de abajo.

El valor de abajo indica el valor de defecto.

Función: frentes

Parámetro: Función frente

on/off	on en cierre, off en apertura
off/on	off en cierre, on en apertura
on	on
off	off

Función: escenario

Parámetro: número escenario

1	activación escenario 1 (pulso prolongado: memorización escenario)
2	activación escenario 2 (pulso prolongado: memorización escenario)
3	activación escenario 3 (pulso prolongado: memorización escenario)
4	activación escenario 4 (pulso prolongado: memorización escenario)
5	activación escenario 5 (pulso prolongado: memorización escenario)
6	activación escenario 6 (pulso prolongado: memorización escenario)
7	activación escenario 7 (pulso prolongado: memorización escenario)
8	activación escenario 8 (pulso prolongado: memorización escenario)

Función: regul. 2 pulsadores

Parámetro: función pulsador

subir	aumento luminosidad, encendido
bajar	disminución luminosidad, apagado

Función: persi. 2 pulsadores

Parámetro: función pulsador

subir	elevación de venecianas, regulación lamas
bajar	bajado de venecianas, regulación lamas

5.1 COMPORTAMIENTO A LA CAÍDA Y AL REAJUSTE DE LA ALIMENTACIÓN BUS

Al caer la alimentación bus, el dispositivo no realiza ninguna acción.

El dispositivo estará plenamente operativo al reiniciarse la alimentación bus.

5.2 MANTENIMIENTO

El dispositivo no necesita mantenimiento. Para una eventual limpieza usar un paño seco.

DATOS TÉCNICOS

Comunicación	Bus KNX/EIB
Alimentación	Mediante bus KNX/EIB, 29 V cc SELV
Absorción corriente desde el bus	8 mA máx
Cable bus	KNX/EIB TP1
Elementos de mando	1 tecla miniatura de programación 4 teclas de mando
Elementos de visualización	1 LED rojo de programación 4 LED verdes de señalización de estado de carga 4 LED ámbar de localización nocturna
Ambiente de uso	Interno, lugares secos
Temperatura de funcionamiento	-5 ÷ +45 °C
Temperatura de almacenaje	-25 ÷ +70 °C
Humedad relativa	Máx 93% (no condensante)
Conexión al bus	Borne de conexión, 2 pin Ø 1 mm
Grado de protección	IP20
Dimensión	2 módulos Chorus
Referencias normativas	Directiva sobre baja tensión 2006/95/CE Directiva sobre compatibilidad electromagnética 89/336 CEE EN50428, EN50090-2-2
Certificaciones	KNX/EIB

INHALTSVERZEICHNIS

1. ALLGEMEINE HINWEISE	52
1.1 Packungsinhalt	52
2. ALLGEMEINE BESCHREIBUNG	53
2.2 Funktionen	53
3. INSTALLATION	55
3.1 Hinweise zur Installation KNX/EIB	55
3.2 Elektrische Anschlüsse	55
3.3 Initialisierung mit Hilfe des Easy Basisgeräts	56
3.4 Vervollständigung	56
4. PROGRAMMIERUNG MIT DEM EASY BASISGERÄT	57
4.1 Konfigurationsparameter (Easy)	59
5. IN BETRIEB	60
5.1 Verhalten bei Stromausfall und beim Wiederherstellen der Bus-Stromversorgung	60
5.2 Wartung	60
6. TECHNISCHE DATEN	61

Achtung! Die Gerätesicherheit ist nur dann gegeben, wenn die nachfolgenden Anweisungen eingehalten werden. Daher sind diese zu lesen, und aufzubewahren.

Die Produkte Chorus müssen gemäß der Norm CEI 64-8 für Anwendung im Wohnbereich oder ähnlich, in staubarmer Umgebung, wo kein besonderer Schutz gegen Eindringen von Wasser erforderlich ist, installiert werden. Die GEWISS Verkaufsabteilung steht für weitergehende Erläuterungen und technische Informationen gerne zur Verfügung.

Gewiss SpA behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Mitteilung Änderungen an dem in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Produkt vorzunehmen.

1.1 PACKUNGSGEHALT

- 1 St. 4-Kanal Tastatur Easy - für Unterputzmontage
- 1 St. Busklemme
- 1 St. Deckel einschl. Schraube
- 1 St. Installations- und Bedienungsanleitung
- 33 St. Symboletiketten

2.1 KURZBESCHREIBUNG

Die 4-Kanal Tastatur Easy - für Unterputzmontage ermöglicht über den KNX/EIB-Bus, mit dem sie mit dem Home Automation System verbunden ist, die Übermittlung von Befehlen an andere Antriebseinrichtungen. Die Tastatur wird über die Buslinie versorgt und jeder Kanal ist mit zwei grünen LEDs für die Nachtanzeige (orange LED) und die Statusanzeige des angesteuerten Verbrauchers (grüne LED) ausgestattet.

Die Tastatur wird innerhalb normaler Unterputzdosen positioniert, und mit Haltern der Chorus-Reihe innerhalb von zwei Modulen montiert.

Ein Symbolsatz, der mit dem Gerät geliefert wird, erlaubt die individuelle Anpassung und funktionelle Identifizierung der Tasten.

2.2 FUNKTIONEN

Jede der 4 Schnittstellentasten kann mit Hilfe des Easy Basisgeräts (GW 90 831) konfiguriert werden, um eine der nachstehend aufgeführten Funktionen nach Wunsch auszuüben:

Getaktetes schalten an/aus

Ermöglicht das Ein- oder Ausschalten elektrischer Verbraucher, wie z.B. Beleuchtungsobjekten, die mit einem Antrieb KNX/EIB verbunden sind. Die Taste übermittelt abwechselnd die Befehle AN und AUS. Die grüne LED zeigt den geschlossenen Status des NO-Kontakts des gesteuerten Antriebs an.

Flankensteuerung

Ermöglicht das Ein- oder Ausschalten elektrischer Verbraucher, wie z.B. Beleuchtungsobjekten, die mit einem Antrieb KNX/EIB verbunden sind.

Der Eingang kann konfiguriert werden für:

- Übermittlung des Befehls AN;
- Übermittlung des Befehls AUS;
- Übermittlung des Befehls AN beim Drücken der Taste, AUS beim Loslassen (AN/AUS).
- Übermittlung des Befehls AUS beim Drücken der Taste, AN beim Loslassen (AUS/AN).

In diesem Modus ermöglicht das Gerät nicht die automatische Steuerung der Anzeige- LEDs. Ihr Einschalten entsprechend des Status eines Antriebskontakts kann über vier besondere Statuskanäle gesteuert werden, die speziell bei der Einrichtung der Funktion gewählt werden müssen.

An-befehl mit zeitvorgabe

Ermöglicht die Aktivierung eines elektrischen Verbrauchers der mit einem Antrieb KNX/EIB verbunden ist, z.B. Treppenlicht, und der sich nach Ablauf einer am Antrieb voreingestellten Zeit selbstständig ausschaltet. Die grüne LED zeigt den geschlossenen Status des NO-Kontakts des gesteuerten Antriebs an.

Steuerung von vorhängen und rollladen

Ermöglicht die Steuerung von motorisierten Vorhängen oder Rollläden die mit einem Antrieb KNX/EIB verbunden sind. Die Funktion jedes einzelnen Vorhangs oder Rollladens kann mit zwei eigenen Tasten oder mit einer einzelnen Taste gesteuert werden: Die grüne Anzeige-LED bleibt immer ausgeschaltet.

MODUS MIT ZWEI TASTEN:

- langes Drücken der Taste ($> 0,5$ s): Bewegung des Rollladens (Auf oder Ab, entsprechend der Tastenkonfiguration);
- kurzes Drücken der Taste ($\leq 0,5$ s): Stopp, wenn der Rollladen in Bewegung ist; Einstellung der Lamellen wenn der Rollladen steht und nur wenn sich der Antrieb in der Konfiguration „Jalousie“ befindet.

MODUS MIT EINZELNER TASTE:

- langes Drücken der Taste ($> 0,5$ s): Rollladenbewegung (in entgegen gesetzter Richtung zur zuletzt ausgeführten Bewegung);
- kurzes Drücken der Taste ($\leq 0,5$ s): Stopp, wenn der Rollladen in Bewegung ist; Einstellung der Lamellen wenn der Rollladen steht und nur wenn sich der Antrieb in der Konfiguration „Jalousie“ befindet (die Fortsetzung der Bewegung ist nur möglich, wenn der KNX/EIB Antrieb dies vorsieht).

Dimmersteuerung

Ermöglicht die Steuerung von Beleuchtungsobjekten die mit einem Dimmer KNX/EIB verbunden sind. Die Funktion jedes einzelnen Dimmerkanals kann mit zwei eigenen Tasten oder mit einer einzelnen Taste gesteuert werden: Die grüne LED zeigt an, wenn der gesteuerte Dimmerkanal eingeschaltet ist.

MODUS MIT ZWEI TASTEN:

- langes Drücken der Taste ($> 0,5$ s): Regelung der Helligkeit (Zunahme oder Abnahme, entsprechend der Tastenkonfiguration);
- kurzes Drücken der Taste ($\leq 0,5$ s): Vollständiges Ein- oder Ausschalten (entsprechend der Tastenkonfiguration).

MODUS MIT EINZELNER TASTE:

- langes Drücken der Taste ($> 0,5$ s): Regelung der Helligkeit (in entgegen gesetzter Richtung zur zuletzt ausgeführten Regelung);
- kurzes Drücken der Taste ($\leq 0,5$ s): Vollständiges Ein- oder Ausschalten, je nach dem, ob der Dimmerkanal aus- oder eingeschaltet ist.

Szenenmanagement

Ermöglicht die Aktivierung einer Szene (kurzes Drücken der Taste, < 3 s) oder Speicherung neuer Werte (langes Drücken der Taste, > 3 s). In diesem Modus blinkt die Lokalisierungs-LED kurz auf, wenn der Befehl zum Erlernen der Szene übertragen wird. Jedem Eingang kann nur eine Szene zugeordnet werden.



ACHTUNG: Ausschließlich qualifiziertes Personal darf die Vorrichtung entsprechend den geltenden Richtlinien und Leitfäden für KNX/EIB-Installationen installieren.

3.1 HINWEISE ZUR INSTALLATION KNX/EIB

1. Die Länge der Busleitung zwischen der 4-Kanal Tastatur Easy und dem Vorschaltgerät darf 350 Meter nicht überschreiten.
2. Die Länge der Busleitung zwischen der 4-Kanal Tastatur Easy und der am weitesten entfernt liegenden, zu steuernden KNX/EIB-Vorrichtung darf 700 Meter nicht überschreiten.
3. Um unerwünschte Signale und Überspannung zu vermeiden, sollten möglichst keine Ringleitungen angelegt werden.
4. Ein Abstand von mindestens 4 mm ist zwischen den einzelnen, isolierten Kabeln der Busleitung und denen der elektrischen Leitung einzuhalten (Abbildung E).
5. Der Stromdurchgangsleiter der Abschirmung darf nicht beschädigt werden (Abbildung F).



ACHTUNG: Die nicht benutzten Signalkabel des Busses und der Stromdurchgangsleiter dürfen keinesfalls mit Strom führenden Elementen oder dem Erdleiter in Berührung kommen!

3.2 ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE

In der Abbildung B ist das Schema der elektrischen Anschlüsse dargestellt.

1. Den roten Draht des Buskabels an die rote Klemme (+) des Anschlusses und den schwarzen Draht an die schwarze Klemme (-) anschließen. An den Busanschluss können bis zu 4 Busleitungen angeschlossen werden (Drähte gleicher Farbe an ein und dieselbe Klemme) (Abbildung G).
2. Den Schirm, den Stromdurchgangsleiter und die restlichen weißen und gelben Drähte des Buskabels isolieren (falls ein Buskabel mit 4 Leitern verwendet wird), da diese nicht erforderlich sind (Abbildung F).
3. Die Busklemme in die entsprechenden Füße der Vorrichtung einstecken. Die korrekte Montagerichtung wird durch die Befestigungsführungen vorgegeben. Die Busklemme mit dem entsprechenden Deckel isolieren, der mit der Schraube am Gerät befestigt werden muss. Der Deckel garantiert einen Mindestabstand von 4 mm zwischen den Leistungskabeln und den Buskabeln (Abbildung H).

3.3 INITIALISIERUNG MIT HILFE DES EASY BASISGERÄTS

1. Die Vorrichtung über den Bus mit Strom versorgen.
2. Lassen Sie die Vorrichtung vom System mit Hilfe einer der folgenden Vorgehensweisen erfassen:
 - **Automatische Erfassung** (die Vorrichtung verfügt noch über die werkseitige Einstellung):
 - Im Easy Basisgerät das Menü „Projektierung → neue Funktion“ oder „Projektierung → Funktion bearbeiten“ anwählen: die Vorrichtung wird automatisch erkannt.
 - **Manuelle Erfassung** (die werkseitige Einstellung wurde geändert):
 - Im Easy Basisgerät das Menü „Projektierung ->Gerät erkennen“ anwählen;
 - kurz (< 2 Sekunden) die Programmieraste drücken. Die Programmier-LED leuchtet während des Erfassungsvorgangs (Abbildung A).

Die von dem Easy Basisgerät erfasste Vorrichtung wird mit der ihr zugeordneten Nummer in den Kanälen des Menüs „Projektierung → neue Funktion“ oder „Projektierung → Funktion bearbeiten“ aufgelistet.

3.4 VERVOLLSTÄNDIGUNG

Mit einem Schraubenzieher die transparenten Abdeckungen neben den Tasten (Abbildung I) anheben und die Etiketten mit den Funktionssymbolen positionieren, um die Funktion der einzelnen Tasten zu kennzeichnen. Die transparenten Abdeckungen wieder montieren. Das Gerät in einen Chorus-Halter einsetzen, dabei beachten, dass sich die hintere Programmier-LED unten befinden. Den Halter mit anderen Chorus-Geräten oder Lochabdeckungen vervollständigen und im gewünschten Gehäuse montieren (Unterputz-, Aufputzdose, usw.). Die Frontblende montieren.

Die Tastatur mit der hinteren Programmier-LED unten korrekt montieren. Die Entsprechung zwischen Tasten und Kanälen während der Programmierung mit dem Easy Basisgerät wird in der Abbildung **C** dargestellt.

Die Tasten mit Hilfe des Easy Basisgeräts (Code GW 90 831) programmieren. Jeder der programmierbaren Tasten kann nach Wunsch wie folgt gewählt werden:

- Durch Drücken der Taste: der entsprechende Kanal wird in der Kanalliste der Menüs „Projektierung → neue Funktion“ oder „Projektierung → Funktion bearbeiten“ angezeigt;
- Direkt aus der Liste der Kanäle im Menü „Projektierung → neue Funktion“ oder „Projektierung → Funktion bearbeiten“.

Für die Auswahl der Status-LEDs (bei der Flankensteuerung) die Statuskanäle direkt aus der Liste im Menü „Projektierung → neue Funktion“ oder „Projektierung → Funktion bearbeiten“ auswählen.

Die Entsprechung zwischen den Status-LEDs und der Nummerierung der Statuskanäle wird in der Abbildung **D** dargestellt.

Im Anschluss an das Anwählen der Vorrichtungen können die Funktionen erstellt werden.

Namen der Funktionen im Easy Basisgerät		
Taste	<i>Befehl getaktetes Schalten AN/AUS</i>	
Flanken	<i>Befehl Flankensteuerung</i>	
Zeitfunktion	<i>AN-Befehl mit Zeitvorgabe (die Zeit wird am Antrieb eingestellt)</i>	
Szene	<i>Befehl Steuerung der Szenen</i>	
Dimmtaster	<i>Befehl Dimmersteuerung mit 1 Taste</i>	
Dimmen	<i>Befehl Dimmersteuerung mit 2 Tasten</i>	
Jalousietaster	<i>Befehl Rollladen- oder Jalousiesteuerung mit 1 Taste</i>	
Jalousie	<i>Befehl Rollladen- oder Jalousiesteuerung mit 2 Tasten</i>	

Für weitere Informationen zur Vorgehensweise bei der Programmierung lesen Sie bitte in den Unterlagen des Easy Basisgeräts nach.

4.1 KONFIGURATIONSPARAMETER (EASY)

Nach der Erstellung der gewünschten Funktion können die Funktionsparameter des Geräts im Menü „Projektion → Parameter“ konfiguriert werden. Die je nach der erstellten Funktion zur Verfügung stehenden Parameter werden in den nachstehenden Tabellen aufgeführt. Der unterstrichene Wert gilt als Default-Wert.

Funktion: Flanken

Parameter: Flankenfunktion

<u>An/Aus</u>	An beim Schließen, Aus beim Öffnen
<u>Aus/An</u>	Aus beim Schließen, An beim Öffnen
<u>An</u>	An
<u>Aus</u>	Aus

Funzione: scenario

Parametro: numero scenario

<u>1</u>	Aktivierung Szene 1 (langes Schließen: Speicherung Szene)
<u>2</u>	Aktivierung Szene 2 (langes Schließen: Speicherung Szene)
<u>3</u>	Aktivierung Szene 3 (langes Schließen: Speicherung Szene)
<u>4</u>	Aktivierung Szene 4 (langes Schließen: Speicherung Szene)
<u>5</u>	Aktivierung Szene 5 (langes Schließen: Speicherung Szene)
<u>6</u>	Aktivierung Szene 6 (langes Schließen: Speicherung Szene)
<u>7</u>	Aktivierung Szene 7 (langes Schließen: Speicherung Szene)
<u>8</u>	Aktivierung Szene 8 (langes Schließen: Speicherung Szene)

Funktion: Szene

Parameter: Szenennummer

<u>Auf</u>	Helligkeitszunahme, Einschalten
<u>Ab</u>	Helligkeitsabnahme, Ausschalten

Funktion: Jalousie

Parameter: Tastenfunktion

<u>Auf</u>	Heben Jalousie, Lamelleneinstellung
<u>Ab</u>	Senken Jalousie, Lamelleneinstellung

5.1 VERHALTEN BEI STROMAUSFALL UND BEIM WIEDERHERSTELLEN DER BUS-STROMVERSORGUNG

Bei Ausfall der Busversorgung führt das Gerät keinerlei Aktion aus. Das Gerät ist nach Wiederherstellung der Busversorgung wieder voll funktionsfähig.



5.2 WARTUNG

Das Gerät erfordert keine Wartung. Zur Reinigung ggf. ein trockenes Tuch verwenden.


Kommunikation	KNX/EIB Bus
Stromversorgung	über KNX/EIB-Bus , 29 V dc SELV
Stromaufnahme des Bus	max. 8 mA
Buskabel	KNX/EIB TP1
Bedienelemente	1 Miniatur-Programmiertaste 4 Bedientasten
Anzeigeelemente	1 rote Programmier-LED 4 grüne LEDs für Statusanzeige gesteuerter Verbraucher 4 orange LEDs für Nachtanzeige
Nutzungsumgebung	Innenbereich, trockene Räume
Betriebstemperatur	-5 ÷ +45 °C
Lagertemperatur	-25 ÷ +70 °C
Relative Feuchtigkeit	max. 93% (nicht kondenswasserbildend)
Busanschluss	Einrastklemme, 2 Pin Ø 1 mm
Schutzgrad	IP20
Größe	2 Module Chorus
Normverweise	Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Richtlinie über der elektromagnetischen Kompatibilität 89/336/EG EN50428, EN50090-2-2
Zertifizierungen	KNX/EIB

NOTE



[illegible]

E**F**

- ① **Cavo bus** - *Bus cable* - Câble bus - Cable bus - Buskabel
- ② **Conduttore di continuità elettrica** - *Electrical continuity conductor* - Conducteur de continuité électrique - Conductor de continuidad eléctrica - Stromdurchgangsleiter
- ③ **Schermatura** - *Shielding* - Blindage - Blindaje - Abschirmung

G

- ① **Connessione dispositivo bus**
Bus device connection - Connexion dispositif bus - Conexión dispositivo bus
Anschluss Busvorrichtung
- ② **Connessione cavo bus**
Bus device connection - Connexion câble bus - Conexión cable bus - Anschluss Buskabel

H**I**

GEWISS

Punto di contatto indicato in adempimento ai fini delle direttive e regolamenti UE applicabili:

Contact details according to the relevant European Directives and Regulations:

GEWISS S.p.A. Via A.Volta, 1 IT-24069 Cenate Sotto (BG) Italy Tel: +39 035 946 111 E-mail: qualitymarks@gewiss.com



+39 035 946 111

8.30 - 12.30 / 14.00 - 18.00

lunedì + venerdì - monday + friday



+39 035 946 260



sat@gewiss.com
www.gewiss.com