

Aggiornamento FW / SW centrale antifurto GW10931

Gewiss rilascia periodicamente delle nuove versioni di firmware e software per la centrale GW10931, tali aggiornamenti hanno lo scopo di integrare nella centrale nuove funzionalità.

L'ultima versione di FW / SW rilasciata è sempre disponibile sul sito Gewiss.

Inquadrando il QR code qui a fianco si accede direttamente alla pagina del sito web www.gewiss.com dove è possibile scaricare tutta la documentazione aggiornata (firmware, browserGW e manuali istruzioni).



Per verificare la versione del firmware installato sulla centrale è sufficiente leggere quanto riportato sull'etichetta posta sulla scheda elettronica all'interno della centrale stessa (vedere immagini sottostanti)



Alternativamente la versione di firmware installato sulla centrale è visibile quando si collega la centrale al PC utilizzando il Browser GW.

Per installare sulla centrale GW10931 una nuova versione di FW procedere come indicato sul «Manuale Tecnico»:

- capitolo 9. AGGIORNAMENTO FIRMWARE

Per usufruire del browser di programmazione utilizzare un PC con le seguenti caratteristiche minime:

- Sistema Operativo: Windows XP Home e Pro, VISTA, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11.
- Caratteristiche del PC: Adeguate per eseguire regolarmente i software installati.
- Memoria RAM: adeguata al S.O. installato
- Hard Disk liberi: 10GB o superiori
- Drive: su Chiavetta USB o download dal sito www.gewiss.com
- Connessione: utilizzare le porte USB con il cavo USB mini B.
- Monitor: 15" o 17", ris. 1024x768 pixels
- Scheda video: 16 milioni di colori

In abbinamento alla centrale, sono forniti i seguenti manuali che ne rappresentano la documentazione "base" per l'installazione e la programmazione:

- Manuale tecnico
- Manuale di programmazione
- Manuale utente

Nota: Nei manuali allegati alla centrale ove richiamato CD (di installazione etc.), sostituire con Chiavetta USB.

Nella centrale è presente il manuale:

- Addendum per firmware v.7.x

Dove sono riportati gli aggiornamenti funzionali della centrale in abbinamento al FW installato; questo documento si aggiunge alle informazioni riportate nella documentazione "base".

Nota: gli addendum devono essere considerati come documenti integrativi, e non sostituiti della documentazione già disponibile e quindi devono sempre essere conservati.

Punto di contatto indicato in adempimento ai fini delle direttive e regolamenti UE applicabili:

Contact details according to the relevant European Directives and Regulations:

GEWISS S.p.A. Via A.Volta, 1 IT-24069 Cenate Sotto (BG) Italy tel: +39 035 946 111 E-mail: qualitymarks@gewiss.com

According to applicable UK regulations, the company responsible for placing the goods in UK market is:

GEWISS UK LTD - Unity House, Compass Point Business Park, 9 Stocks Bridge Way, ST IVES
Cambridgeshire, PE27 5JL, United Kingdom tel: +44 1954 712757 E-mail: gewiss-uk@gewiss.com



+39 035 946 11

8:30 - 12:30 / 14:00 - 18:00

lunedì - venerdì / monday - friday



www.gewiss.com

