







MTX 160c




C



3P






4P




F- EF


D



3P





4P






F-FcCuAl ext

E



	A	B-III	B-IV	C	D	E
WITH FLANGE CON MOSTRINA 带法兰	79	83	83	58	23,5	41,5
WITHOUT FLANGE SENZAMOSTRINA 不带法兰	79	78,2	78,2	47	18	39,1
	71	78,2	103,2	47	18	39,1






E' obbligatorio mettere l'interruttore in posizione Trip test prima di regolare il termomagnetico.

È obbligatorio mettere l'interruttore in posizione Trip test prima di regolare il termomagnetico.
It is compulsory to turn the circuit breaker to Trip test mode before adjusting the thermomagnetic release.


Der Leistungsschalter muss vor Einstellung des thermomagnetischen Auslösers zwingend in die Prüfstellung geschaltet werden.

Il est obligatoire de mettre le disjoncteur en position de Test de Déclenchement avant de régler le déclencheur magnétothermique.
Es obligatorio situar el interruptor en posición "Test de Disparo" antes de realizar el ajuste del relé termomagnético.


调整热磁脱扣器前必须使开关处于跳扣状态




ln (A)	Min (0,7)	Med (0,85)	Max (1xln)
16	11,2	13,6	16
20	14,0	17,7	20
25	17,5	21,3	25
32	22,4	27,2	32
40	28,0	34,0	40
50	35,0	42,5	50
63	44,1	53,6	63
80	56,0	68,0	80
100	70,0	85,0	100
125	87,5	106,3	125
160	112,0	136,0	160




H



OFF
断开



ON
闭合



CLACK
TRIPPED
跳扣

Ai sensi dell'articolo R2 comma 6 della Decisione 768/2008/CE si informa che responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato Comunitario è:
According to article R2 paragraph 6 of the Decision 768/2008/EC, the responsible for placing the apparatus on the Community market is:
GEWISS S.p.A Via A. Volta, 1 - 24069 Cenate Sotto (BG) Italy Tel: +39 035 946 111 Fax: +39 035 945 270 E-mail: qualitymarks@gewiss.com



+39 035 946 111
8.30 - 12.30 / 14.00 - 18.00
lunedì ÷ venerdì - monday ÷ friday



+39 035 946 260



sat@gewiss.com
www.gewiss.com