

Product Data Sheet

GWA1361




SMART HOME



(לחצנים אלקטרוניים, לחצנים ומפסקים מסורתיים, חיישנים וכו') כניסות 2 - אחת. המודול מצויד ב ZigBee מודול תחת הטיח לשליחת פקודות ומידע על מצב המערכת על ידי חיבור בקרי שכפול, לחצנים ומפסקים מסורתיים, חיישנים וכו'. המכשיר מצויד במודול ZigBee לשליחת פקודות (הפסקה, פקודת אחת ZigBee המכשיר מסוגל לשלוח פקודות. (מופסק/מופעל) לצורך איתור בחושך או להצגת מצב העומסים הנשלטים LED ZigBee באמצעות לחצן נדנדה חזיתי מקומי. באמצעות הכניסות, ניתן להוסיף פקודות תריס, פקודת עומס כללית, תרחישים/פקודות הפעלה) או לשלוח מידע על מצב חיישנים (הפסקה, פקודת תריס ותריס ונציאני, פקודת עומס כללית, תרחישים/פקודות הפעלה) לאקטואטורים אחרים ומעביר הודעות להתקנים אחרים. יש להשלים את המכשיר עם ZigBee-ברשת ה (Router) המכשיר פועל כנתב. ZigBee על גבי רשת ה ומעביר הודעות להתקנים אחרים. יש להשלים את המכשיר עם ZigBee-ברשת ה (Router) המכשיר פועל כנתב. ZigBee על גבי רשת ה

קטגוריה	צבע לד	לוח לחצנים לפיקוד ערוץ אחד	לבן
מס' מודולים	ספק כוח	1	100 ÷ 240V AC - 50/60Hz
חיבורי רדיו	ZigBee תפוקת הספק	Zigbee (IEEE 802.15.4)	10 dBm
בקרה מקומית	מס' כניסה ערוצים	(לחצן מתאים/להשלמה עם באמצעות לחצן נדנדה חזיתי כיסוי)	עבור שכפול פקודות מקומיות או שליחה של פקודות) 2 (נוספות Zigbee)
כניסה מתח	AUX מרבית של כבלי כניסות	מתח של הזנה	50 מ' (מקטע בודד)
דרגה IP	מהדקי חיווט	(עם מקש) IP20	עם בורג
יכולת הידוק מהדקים כבליים תקועים (ממ"ר)	יכולת הידוק מהדקים כבליים קשיחים (ממ"ר)	1.5 מ'מקס	1.5 מ'מקס
פועל טמפרטורה	טמפרטורת אחסון	-5 ÷ +45 °C	-25 ÷ +70 °C
(ללא עיבוי) לחות יחסית	סטנדרט	93% מקס	Directive RoHS, Directive RED, EN 60669-2-1, EN 60669-1, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 300 328, EN IEC 63000
מס' ערוצים	מקש	1	GWC2x047 עד GWC2x030 - קוד מ) להשלמה

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

(עם מקש) IP20

STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 16/07/2026

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice