




Opis WYŁĄCZNIK NADMIAROWO-PRĄDOWY  
 Kod MT 100  
 Liczba biegunów 4P  
 Liczba Moduły 4  
 Prąd roboczy 50 A  
 Krzywa B  
 Prąd wyjściowe 230-400 V

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Norma  | EN 6138660898 EN 60947-2                      | Prąd częstotliwości (Hz)                           | 50/60 Hz                                      |
| Zdolność wyłączenia 230 V (Icn) wg EN 60898  | 10000 A                                       | Zdolność wyłączenia 400V (Icn) wg EN 60898         | 10000 A                                       |
| Zdolność wyłączenia wg EN 60898 (Ics)        | 0,75 x Icn                                    | Zdolność wyłączenia 230 V (Icu) wg EN 60947-2      | 20 kA   |
| Zdolność wyłączenia 400V (Icu) wg EN 60947-2 | 12.5 kA                                       | Zdolność wyłączenia wg EN 60947-2 (Ics)            | 50% Icu                                       |
| Napięcia izolacji (Ui)                       | 500 V   | Znamionowe wytrzymałwane napięcie impulsowe (Uimp) | 4 kV  |
| Minimalne napięcie robocze                   | 12V ac/dc                                     | Maksymalne napięcie robocze                        | 440V AC / 220V DC                             |
| Wytrzymałość elektryczna                     | 10.000  | Wytrzymałość mechaniczna                           | 20.000  |
| Przekrój kabla sztywnego                     | <=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm <sup>2</sup> | Przekrój kabla elastycznego                        | <=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm <sup>2</sup> |
| Znamionowy moment dokręcania                 | 2 Nm  | Temperatura robocza                                | -25 +60 °C                                    |
| Temperatura przechowywania                   | -40 +70 °C                                    | Electrocod   | 1411  |

### DIMENSIONAL



### STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1  
 24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy  
 tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com  
 sat@gewiss.com  
 Last update 19/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice