





Beschreibung	ANBAU-FEHLERSTROMSCHUTZSCHALTER
Artikelnr.	BD
Anz. Pole	2P
Anz. TE EN 50022	2
Nennstrom	63 A
Nennfehlerstrom	30 mA
Typ	A
Nennspannung (IEC/EN 61009-1 Anh. G, IEC/EN 61009-2-1 Anh. G)	230 V

Norm	IEC/EN 61009-1 app. G, IEC/EN 61009-2-1 app. G	Nennfrequenz (Hz)	50/60 Hz
Isolationsspannung (Ui)	500 V	Nennstoßspannungsfestigkeit (Uimp)	4 kV
Überspannungskategorie	III	Stoßstromfestigkeit (8/20 µs)	250 A
Anschlussquerschnitt starre Leiter	Max 35 mm²	Anschlussquerschnitt flexible Leiter	Max 35 mm²
Betriebstemperatur	-25 +40 °C	Lagertemperatur	-40 +70 °C
Anzugsdrehmoment	2 Nm	Position Montage	Jeder

Abmessungen



Schaltplan



Normen / Richtlinien



Gewiss Deutschland GmbH
Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg
Tel: +49 6471 501 0
Fax: +49 6471 501 636
Das Unternehmen untersteht der Leitung und
Koordinierung der Polfin S.p.A.

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Letzte Überarbeitung 02/09/2026

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind
nur als informativ anzusehen und können
jederzeit ohne Ankündigung geändert werden