

GW 96003


Contatto ausiliario 1NA+NC

Auxiliary switch 1NO+1NC

Contact auxiliaire 1O + 1F

Contacto auxiliar 1NA + 1NC

Hilfsschalter 1S+1O



GW 96004


Contatto ausiliario di sganciato relè

Fault current indicator switch

Signal défaut

Contacto de aviso de defecto

Fehlersignalschalter



GW 96015


Sganciatore a lancio di corrente

Remote actuator

Dè clencheur à distance


Telerruptores

Fernau slöser



MONTAGGIO PER SD 4 MODULI - ASSEMBLING FOR SD 4 MODULES - MONTAGE POUR SD À 4 MODULES

MONTAJE PARA SD 4 MÓDULOS - MONTAGE FÜR SD 4 MODULE



Ad ogni differenziale si possono associare fino ad un massimo di 2 accessori

Up to max 2 auxiliary devices can be fitted to each RCCB


Il est possible de recorder un maximum de 2 accessoires à chaque interrupteur différentiel

Con cede interruptores diferenciales se pueden ensamblar hasta un maximo de 2 accesorios

Es sind maximal 2 hilfseinrichtungen rechtsseitig an schutzschalter anbaubar

ATTENZIONE: SOLO PER MONTAGGIO SD 3 MODULI - WARNING: FOR RCCB 3 MODULES ONLY - ATTENTION : SEULEMENT POUR

MONTAGE SD À 3 MODULES - ATENCIÓN: SOLO PARA MONTAJE SD 3 MÓDULOS - ACHTUNG: NUR FÜR DIE MONTAGE VON SD 3 MODULEN



Prima dell'accoppiamento togliere il copriforo (1), spostare il perno di aggancio (2) e reinserire il copriforo (3).

Before coupling, remove the hole cover (1), remove the coupling pin (2) and replace the hole cover (3).

Avant l'accouplement, enlever le cache-trou (1), déplacer le pion d'accrochage (2), et réinsérer le cache-trou (3).

Antes de la conexión extraer el cubreorificio (1), desplazar el perno de enganche (2) y volver a introducir el cubreorificio (3).

Vor der Zusammensetzung, die Lochabdeckung entfernen (1), den Verbindungsbolzen versetzen (2) und die Lochabdeckung wieder einfügen (3).

Ai sensi dell'articolo R2 comma 6 della Decisione 768/2008/EC si informa che responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato Comunitario è:
According to article R2 paragraph 6 of the Decision 768/2008/EC, the responsible for placing the apparatus on the Community market is:
GEWISS S.p.A Via A. Volta, 1 - 24069 Cenate Sotto (BG) Italy Tel: +39 035 946 111 Fax: +39 035 945 270 E-mail: qualitymarks@gewiss.com



+39 035 946 111
8.30 - 12.30 / 14.00 - 18.00
lunedì - venerdì - monday - friday



+39 035 946 260



sat@gewiss.com
www.gewiss.com