

PID:
03058000

CID:
C.1999.993

Certificato di approvazione

Approval certificate



00013

**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

**GEWISS SPA
VIA DOMENICO BOSATELLI 1
24069 CENATE SOTTO BG
IT - Italy**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel Regolamento
"MARCHI IMQ - Regolamento
per la certificazione di prodotti"
ed è relativo ai prodotti descritti
nell'Allegato al presente
certificato.



per i seguenti prodotti

for the following products

**Dispositivi di richiusura associati
a interruttori di protezione
(Serie RESTART RD - RESTART
RD PRO)**

*Automatic reclosing devices for
protective devices
(Series RESTART RD - RESTART
RD PRO)*

*This certificate is subjected to the
conditions foreseen by Rules
"IMQ MARKS - RULES for
product certification" and is
relevant to the products listed in
the annex to this certificate.*

Emesso il | Issued on **2017-10-16**

Aggiornato il | Updated on **2025-11-17**

Sostituisce | Replaces **2021-09-06**

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2017-10-16
Aggiornato il | Updated on 2025-11-17
Sostituisce | Replaces 2021-09-06

Prodotto | Product

Dispositivi di richiusura associati a interruttori di protezione Automatic reclosing devices for protective devices

Concessionario | Licence Holder

GEWISS SPA
VIA DOMENICO BOSATELLI 1
24069 CENATE SOTTO BG
IT - Italy

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

99000646

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN 63024:2018

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN 63024:2018

Rapporti | Test Reports

PB25-0122186-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie Series	RESTART RD - RESTART RD PRO
Tipo di interruttore di protezione associato Associate MPD	interruttore differenziale senza sganciatore di sovracorrente / RCCB
Resistenza di funzionamento verso terra Operating resistance to earth	16 kOhm
Tensione/frequenza nominale Rated voltage/rated frequency	230 V / 50 Hz
Numero massimo di richiusure Max number of reclosing	3
Interblocco tra organo di manovra e sistema di attivazione Interlock between operating means and enabling system	con interblocco / with interlock
Tipo di assemblaggio Type of assembling	assemblato in fabbrica / assembled in factory
Tipo di installazione Type of installation	quadro di distribuzione / panel board type

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.R006OK

Marca Trade mark	GEWISS
Riferimento di tipo Type reference	GWD4817R
Tensione nominale Rated voltage	230 V
Tipo di condizione dopo il guasto Type of condition after fault	bloccato / blocked
Caratteristiche dell'interruttore di protezione associato Ratings of the associated MPD	2P; 230 V; 25 A 0,03 A; A

AR.R006OM

Marca Trade mark	GEWISS
Riferimento di tipo Type reference	GWD4827R
Tensione nominale Rated voltage	230 V
Tipo di condizione dopo il guasto Type of condition after fault	bloccato / blocked
Caratteristiche dell'interruttore di protezione associato Ratings of the associated MPD	2P; 230 V; 40 A 0,03 A; A



AR.R006ON

Marca | Trade mark **GEWISS**

Riferimento di tipo | Type reference **GWD4817P**

Tensione nominale | Rated voltage **230 V**

Tipo di condizione dopo il guasto | Type of condition after **intervenuto / tripped**
fault

Caratteristiche dell'interruttore di protezione associato | **2P; 230 V; 25 A 0,03 A; A**
Ratings of the associated MPD

AR.R006OO

Marca | Trade mark **GEWISS**

Riferimento di tipo | Type reference **GWD4827P**

Tensione nominale | Rated voltage **230 V**

Tipo di condizione dopo il guasto | Type of condition after **intervenuto / tripped**
fault

Caratteristiche dell'interruttore di protezione associato | **2P; 230 V; 40 A 0,03 A; A**
Ratings of the associated MPD

Ulteriori informazioni | Additional Information

RESTART RD - Tipo di intervento dopo il guasto: bloccato
RESTART RD PRO - Tipo di intervento dopo il guasto: intervenuto

RESTART RD - Type of tripping after fault: blocked
RESTART RD PRO - Type of tripping after fault: tripped

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.R000S6

BTZ.030500.DA1N

Importo serie IMQ - 0305 - Interruttori differenziali | IMQ series - 0305 - Residual current operated circuit breakers for household uses

1